



Mhor.1:500
Mvert.1:50




Esošā zemes atzīme
Attālums pēc profila
Cauruļvada ass atzīme
Cauruļvada izolācijas augšējā atzīme
Cauruļvada izolācijas apakšējā atzīme
Attālums pa trasi
Kritums
Attālums,m
Cauruļvada diametrs, mm
Izbūves veids

Divcauruļu siltumtrases griezumss
Ø324/500



Divcauruļu siltumtrases griezumss
Ø114/225 ;




Piezīmes

- Esošo kabelu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.
- Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

- atkāpe (i) no pamatprojekta

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

1.1. KĀRTA



i-1	Iepriekš noprojektēto 1.1. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts izbūvēt virs zemes.	09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās. Rasējums papildināts ar jaunu mezgli "14".	05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts	Datums
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R		Būvobjekta nosaukums
Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils		Lapas saturs
Siltumtrases garenprofils no PL-6 līdz punktam "1". Siltumtrases garenprofils no atzarojuma "2a" līdz priekšējās robežai. Izmaiņas		Siltumtrases garenprofils no PL-6 līdz punktam "1". Siltumtrases garenprofils no atzarojuma "2a" līdz priekšējās robežai. Izmaiņas
Būvpr.daļ.vad.	A.Čipajevs	09.03.2022
Proj.	M.Lasinska	09.03.2022
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Mērogs
		Stadija
		Lapas Nr.
		Lapu sk.
		SAT-6i-1