

Kabeļa brūnais vads pieslēgts vara vadam, zilais vads pieslēgts alvotajam vara vadam, dzeltenzaļais vads (nulles vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules.

Padeves un atgaitas cauruļu signalizācijas shēmas ir

Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule.

Kabeliem, kuri ir pievienoti terminālam , ir jābūt ar minimālo garumu.

- alvotais vara vads
- nulles vads
- atkailinātais vara vads
- vadu cilpa
- atkāpe no pamatprojekta

TURPGAITAS CAURUĻVADS — ATGAITAS CAURUĻVADS

1	2	3	4	5	6
Vara signālvads	Nulles signālvads	Alvotais vara signālvads	Vara signālvads	Nulles signālvads	Alvotais vara signālvads



i	Sakarā ar dalījumu kārtās izmainīts rasējumu saraksts.		05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts		Datums

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2667 - R

Būvobjekta nosaukums

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BP daļ.vad.	A.Čiņajevs		05.08.2020
Projekt.	A.Dinula		05.08.2020
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs

Cauruļvadu signalizācijas shēma. Izmaiņas

Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Pasūtītajs		-	BP
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-33i	