




Mhor.1:500  
Mvert.1:50

1.2. KĀRTA



Divcauruļu siltumtrases griezumā  
Ø273/450



Esošā zemes atzīme	
Attālums pēc profila	
Cauruļvada ass atzīme	
Cauruļvada izolācijas augšējā atzīme	
Cauruļvada izolācijas apakšējā atzīme	
Attālums pa trasi	
Kritums	Attālums,m
Cauruļvada diametrs, mm	
Izbūves veids	

Pieņemtie apzīmējumi:

tQ<sub>4</sub>  Uzbērums, smilts smalka

IgQ<sub>3</sub>ltv  Smilts smalka  
IgQ<sub>3</sub>ltv  Vidēji rupja smilts

IgQ<sub>3</sub>ltv  Rupja smilts  
IgQ<sub>3</sub>ltv  Grantaina smilts


bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules Ø324/500/ 548  
(tērauda aizsargčaulā Ø610x7.1mm)

bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules Ø273/450

Piezīmes

1.Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.  
2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās. Paredzēti jaunie līkumi PL-4°. Slīpuma maiņa			05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums
	Būvobjekta nosaukums			Magistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs			05.08.2020
Proj.	M.Lasinska			05.08.2020
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	
Lapas saturs				Siltumtrases garenprofils no punkta "2" līdz PL-19. Izmaiņas
Pasūtītāja Nr.		18-26-001/2	Mērogs	Stadija
PAS "Daugavpils siltumtīkli"			Mhor.1:500 Mvert.1:50	BP
			Lapas Nr.	Lapu sk.
			SAT-10i	