

126614228

Pielikums Nr. 1

Datums: 05.10.2022

KS-1430  
Nav aizpildīts

Proj. KL (AI-150) pēc IO144717

KS-1431  
KKM-4-24

329 KS-1430  
328 Saules iela 29

354 Proj. UKh1-1/63

Proj. UKh1-1/63  
3105.109

Jauns pieslēgums 1f16A(3.42kW);  
Saules iela 24, Daugavpils,  
Attālums līdz TP-156m  
Prognozētie  $I_{k1}/dU$  - 1888A/1.7%  
TP noslodze 42%

Projektējamie		Esošie	
	Projekt. 20kV GVL		Esoš. 20kV TP
	Projekt. VS KL, TP, SP, atdalītājs		Esoš. 10kV TP
	Projekt. VS IzVL		Lietotāja VS KL
	Projekt. ZS KL		Lietotāja ZS KL
	Projekt. ZS PKL		Tikla elements citā risinājumā (raustīta līnija)
	Projekt. 1kV KL		
Papildus			
	Demontējams		Klienti (SLP) rekonstrukcijā
	Caurdure		Plānota uzskaišu sakārtošana
	Ieplānota pārcelšana/remonts		

Tehniskā risinājuma skicei ir informatīvs raksturs un projektēšanas gaitā ir pieļaujamas pamatotas atkāpes no tās. To aizliegts izmantot par pamatni projekta situācijas plānam vai nodot trešajām personām.