

AS „Daugavpils satiksme”, reģ.Nr.41503002269

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Lūdzu izstrādāt

- ~~— Tehnisko risinājumu~~
- būvprojektu
- ~~— būvprojekta daļu~~

Ražošanas katlumājas gāzes apgāde ar SNG. Kārķu ielā 24, Daugavpilī

Kad.Nr.0500 009 1501

Adrese, zemes kadastra Nr.

(garāžās ēkas un administrācijas ēkas) apgādei ar sašķidrināto naftas gāzi no:

<input type="checkbox"/>	Pazemes	<input checked="" type="checkbox"/>	Virszemes	<input type="checkbox"/>	Balonu iekārta
--------------------------	----------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

Tvertnes tilpums ____ 3x 9,1 m³ u 1x9,1m³

2. Paredzēt :

- Tvertnes izvietojumu
- Ārējie gāzesvadi
- Iekšējie gāzesvadi
- SNG iztvaikotājs - elektriskais.
- ~~Gāzes plīts izvietojumu — GP 4~~
- Gāzes skaitītājs
- Gāzes noplūdes detektors
- _____

3. Apkures iekārtas dati :

- Jauda : 2x70 kW – administrācijas ēka; 1,86 MW- garāžas ēka

Pasūtītāja kontakta informācija: E-pasts: info@satiksme.lv

Telefons 65433632

Paraksts _____

SIA „Latvijas propāna gāze” pārstāvis :

Reģistrācijas Nr. 1209