

Galveno materiālu specifikācija					
Nr.	Izstrādājuma vai materiāla nosaukums	Tips vai marka	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	SC-3, Mendeļejeva iela 18A, Daugavpils				
I. AC daļa					
1.1	Saules panelis	Vitovolt 300 M400WE	gab.	332	
1.2	Inventors	SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 STP 110-60	gab.	1	
1.3.	Inventors	SMA STP10.0	gab.	96	
1.4.	Saules paneļu stiprinājumi	K2 Ddome 6.10(10 grādi)	obj.	1	
1.5.	Līdzstrāvas kabeļi, savienojumi, gala kurpes				
II. AC daļa					
4.1	Pieslēgums esošajā sadalnē (montāžas vadi, kurpes, blokslēdzis NH2, uc)		gab.	1	
4.2	Proj.sadalne ar diviem automātslēdzieniem	shēma EL-2	kompl.	1	
4.3.	Kabelis ar vara dzīslām	NY Y-4x95mm2	m	80	
4.4.	Kabeļu trepe	KS20 100	m	36	
4.5.	PVC caurule	d63	m	27	
4.6.	Savienojumi un stiprinājumi		kompl.	1	

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem, izmaiņas jāaskaņo ar pasūtītāju, arhitektu un projekta autoriem.
2. Materiālu apjomos var nebūt ietvērti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot tāmi, jāaplūko tehniskā projektā dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu apjomi.

Inženieris

D. Laimiņš