

Galveno materiālu specifikācija					
Nr.	Izstrādājuma vai materiāla nosaukums	Tips vai marka	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	SC-1, 18.novembra iela 2, Daugavpils				
I. AC daļa					
1.1	Saules panelis	Vitovolt 300 M400WE	gab.	192	
1.2	Inverters	Inverters Solaredge SE66.6K	gab.	1	
1.3.	Optimizators	SolarEdge POWER OPTIMIZER P801	gab.	96	
1.4.	Saules paneļu stiprinājumi	K2 Ddome 6.10(10 grādi)	obj.	1	
1.5.	Līdzstrāvas kabeļi, savienojumi, gala kurpes				
II. AC daļa					
4.1	Automātslēdzis, regulējams	3C100A	gab.	1	
4.2	Pieslēgums esošajā sadalnē (montāžas vadi, kurpes)		kompl.	1	
4.3.	Kabelis ar vara dzīslām	NYN-4x35mm2	m	90	
4.4	Savienojumi un stiprinājumi		kompl.	1	

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem, izmaiņas jāaskaņo ar pasūtītāju, arhitektu un projekta autoriem.
2. Materiālu apjomos var nebūt ietvērti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot tāmi, jāaplūko tehniskā projektā dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu apjomi.

Inženieris

D. Laimiņš