



PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	ATŠĪFRĒJUMS
Proj. z/spr. kabelis	— W1 —
Proj. z/spr. abonenta kabelis	— W2 —
Esošais z/spr. kabelis	— — —

AS "Sadales tīkls"
Nr. 126615226
SIA "DAUGAVPILS SATIKSME"
Lāčplēša iela 26,
Pa = 3,42kW

Kartas Nr.	Proj. S1	
Adrese	Lāčplēša iela 26	
Tips	UK3-1/63	
K=	1.0	
Pa=	16.09kW	
Pu=	16.09kW	
Ia=	16A	
ΔU=	2.45%	
IItS =	1193.00A	
Stacijas	Ampēri	Fāžu skaits
1	16A	1 f.



1. Pārsprieguma novadītājs SPBT12-280/2
2. Nopildītais strāvas autom. slēdzis
3. Gaiss aplūce
4. Automātiskais slēdzis

Piezīmes:

- Shēma izpildīta saskaņā ar pasūtītāja tehniskiem noteikumiem.
- 0,4kV shēmu skatīt kopā ar lapām ELT-1...ELT-5.

SIA "Tarvis-D"					Pasūtītājs:		Pasūtījums:								
Reģ.Nr.41503070142					AS „Daugavpils satiksme”, reģ.41503002269					12/01/23					
Vienības 44-14,Daugavpils,LV-5401					Objekts:										
					"Abonenta elektroapgāde Lāčplēša iela 30, Daugavpils"										
					Tehniska shēma					Stadija		Rasējuma Nr.		Lapas	
Projektoja										A.Ščerbiņš		02.2023.		TP	
										Mērogs		b/m			
					Elektrisko tīklu principiālā shēma					Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.12896					