


Bruņakmeņa zonas atjaunošanas šķērsgrīzums



Vīrsmu atjaunošanas apzīmējumi

	Bruņakmeņa seguma atjaunošana
--	-------------------------------

Nosacītie apzīmējumi

	Proj. z/spr. kabelis
	Proj. sadalne

0,4kV trases seguma atjaunošana

Nosaukums	Atjaunojamā platība, m2(m)
Bruņakmeņu segums	3,00

- Atjaunošanas darbi tiks veikti atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019.
- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā zālienam jābūt tīram no nezālēm un vismaz 1 reizi noravētam, kā arī divas reizes nopļautam. Pēc otras pļaušanas, zālienam jābūt apmēram 4-5cm augstumā.

<div>SIA "Tarvis-D"</div> <div>Reģ.Nr.41503070142</div> <div>Vienības 44-14,Daugavpils, LV-5401</div>				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				AS „Daugavpils satiksme”, reģ.41503002269		12/01/23		
				Objekts:				
				“Abonenta elektroapgāde Viestura iela 27, Daugavpils”				
				Tehniska shēma		Stadija	Rasējuma Nr.	Lapas
Projektēja	A. Ščerbiņins		02.2023.			TP	ELT-4	5
				Sēgumu atjaunošanas plāns		Mērogs		M 1:250
						Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.12896		