

Rasējumu saraksts		
Lapas marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-A-1	Vispārīgie rādītāji	
AVK-A-2	Apkures sistēmas plāns	
AVK-A-3	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	

Norādījumi

1. Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu 2 mm/m virzienā uz tukšošanu.
2. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izveidot augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras izvietošanu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
3. Cauruļvadus, kas šķērso sienu, jāliek čaulās. Vietās, kur cauruļvadi šķērso ugunsdrošo konstrukciju, nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo tepi vai paredzēt ugunsdrošu manžeti.
4. Radiatoru tērauda pievādcaurules diametrus, kuri nav uzrādīti, pieņemt Ø15x1,2.
5. Ūdens apkures sistēmas radiatori montējami min 100 mm augstumā no grīdas
6. Radiatora termostatu montēt tikai horizontāli.
7. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā, pēc savstarpējas saskaņošanas ar citām komunikācijām.
8. Iekārtu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
9. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti. Šajā projekta specifikācijā uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotājaizstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Apzīmējumi

C 22 500x800 - PURMO COMPACT tērauda paneļu radiatora tips, augstums, garums

H 30 500x1100 - PURMO HYGIENE tērauda paneļu radiatora tips, augstums, garums

590 W; 25 l/h - sildķermeņa siltumatdeve; siltumnesēja plūsma

Ø15 - caurules nominālais diametrs, mm

Ø18x1.2 - caurules ārējais diametrs x biezums, mm

DN 15 - armatūras nosacītais diametrs

S11 ————— - apkures sistēmas turpgaitas cauruļvads

S21 — — — — — - apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvads




- drenāža, automātiskais atgaisotājs



- lodveida krāns



- cauruļvada virziena kritums (shēmā)



- cauruļvadu siltumizolācija

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī

REĢ. NR. 41503002945

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	1.1-22/95-2023
BŪVPR.D.VAD.	N. Tarasova		05.2023.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N. Tarasova		05.2023.	Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī	MARKA:	AVK-A
					LAPAS NR.:	1
				RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	KOPĒJO LAPU SKAITS:	XX
					MĒROGS:	b/m
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	