

Piezīmes

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu un izplešanās trauka izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Izplešanās traukam uzstāda noslēgarmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī. Armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: **Ekolat Sia** *Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv*			PASŪTĪTĀJS: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī REĢ. NR. 41503002945
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	N. Tarasova		05.2023.
IZSTRĀDĀJA	N. Tarasova		05.2023.
FAILS:			

PROJEKTS: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī	PASŪTĪJUMA NUMURS:	1.1-22/95-2023
	STADIJA:	BP
	MARKA:	SM
	LAPAS NR.:	2
RASĒJUMS: Siltummezgla principiālā shēma	KOPĒJO LAPU SKAITS:	
	MĒROGS:	b/m
	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	