



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Lielā Dārza iela 60/62, 4. korpus, Daugavpils, LV-5417
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI Daugavpilī

15.04.2024

Nr. 2.4.7.-9/112

SIA "Daugavpils ūdens"
kontakti@daugavpils.udens.lv

1. Objekta nosaukums: Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī
2. Objekta adrese: 2.Pasažieru iela, Daugavpils
3. Objekta īpašnieks: SIA "Daugavpils ūdens", reģ. Nr. 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401
4. Iesniegtie dokumenti: 4.1 Iesniegums caur sistēmu BIS; 4.2 Tehniskā specifikācija, kopija; 4.3 Shēma ar plānotiem centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kopija;
5. Apsekojums veikts: apsekojums netika veikts, informāciju saņēma 03.04.2024. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodāļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
6. Apsekojumā piedalījās: -
Konstatēts: Objekts paredzēts 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī. Projekta ietvaros paredzēta centralizēto ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu ar pievadiem būvniecība. Projektējamais ūdensvadu tīklu ar pievadiem garums 470 m. Projektējamais sadzīves kanalizācijas tīklu ar pievadiem garums 410 m.
8. NOSACĪJUMI Projektēšanas gaitā paredzēt: <ol style="list-style-type: none">objekta projektēšanu atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai. Ievērot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240);Būvprojektā sniegt informāciju par būvniecības darbos izmantojamiem būvmateriāliem un to pielietošanas kārtību. Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus videi draudzīgus un cilvēku veselībai nekaitīgus apdares un būvniecības materiālus.objekta projektēšanu saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums” ievērojot un uzrādot visas teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

- 4) Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ekspluatācijas aizsargjoslu – 3 m katrā pusē, ja caurules atrodas līdz 2 m dziļumam un 5 m, ja caurules atrodas dziļāk par 2 m. Gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. Paredzēt aizsargjoslas izmēru datus projektā;
- 5) Ūdensapgādes tīklu izbūvi atbilstoši Ministru kabineta 30.06.2015. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves””. Projektā paredzēt optimālu cauruļvadu izbūves dziļumu un slīpumu;
- 6) Cauruļu materiālus, kas izturīgi pret ūdens spiedienu ūdensvadā;
- 7) Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ūdensapgādes tīklu dezinfekciju, dzeramā ūdens kvalitātes laboratorisko testēšanu atbilstoši Noteikumu Nr. 326 6.2. sadaļā “Ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija” iekļautajām prasībām.
- 8) Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši 26.09.2023. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām; Ūdensapgādes tīklu būvniecība vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai;
- 9) Kanalizācijas tīklu izbūvi saskaņā ar 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”” prasībām;
- 10) objekta teritorijas un objektam pieguļošās teritorijas labiekārtošanu paredzēt atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem;
- 11) atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām, paredzēt atkritumu glabāšanu un utilizāciju atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām.

9. Maksimālais izpildes termiņš: 5 gadi no ietveršanas būvatļaujā

Veselības inspekcija iesaka būvprojekta risinājumu izvērtēt Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļā.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv