



Uzmanību - ģeodēziskā tīkla punkts!
Projektējot saglabāt.

Poligonometrijas punkts 6989
H=114.43

Proj. z/spr. apg. kabelis
NAYY-J-1-5x35, L=17m
Caurulē PEφ75 (750N), L=11m

4g.kab.
Esošo z/spr. apg. kabeli
pārslēgt uz proj. sadalni

Proj. sadalne K3-20-004
(RAL7032)

Proj. z/spr. apg. kabelis
NAYY-J-1-5x35, L=7m
ker200 Caurulē PEφ75 (750N), L=1m

Esošo z/spr. apg. kabeli
pārslēgt uz proj. sadalni

Iepro. z/spr. kabelis.
Skatīt projektā: "ZS KL pārbūve pie TP-174,
TP-185 un TP-198, Šaurā un Jātņieku ielas,
Daugavpils"

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	ATŠIFRĒJUMS
	Proj. apg. balsts "Zebra"
	Proj. z/spr. apg. kabelis
	Proj. apg. sadalne
	Proj. caurdure
	Proj. būvbedre

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu, aktu, kā arī tehnisku vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: J.Kiseļovs
Sertifikāta Nr.: 3-00401

_____/datums/ _____/paraksts/

LUXBERRY
Projektēšanas birojs IK "LUXBERRY"
Mazā Dārza 5-7, Daugavpils, LV-5404
Tel.: 27059821
ik.luxberry@gmail.com
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12767

Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
Reģ. Nr. 90009547852

Objekts: "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Šaurā ielā, Daugavpilī"

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Proj. vadītājs	J.Kiseļovs		01.10.2018.
Projektētājs	E. Bērziņš		01.10.2018.

0.4kV ārējās elektroapgādes tīklu plāns.					
PASŪTĪJUMA NR.	RASĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
LUX-15/2018	ELT	TS	1:250	3	