



Gaismekļa tehniskie parametri

Pozīcijas	Parametri	
1	Gaismekļa marka BGP283 LED 180 T25 DPL1 /757	
2	Gaismekļa stiprinājuma parametri uz balsta/ konsoles Ø48-60	
3	Gaismekļa optika gājēju pārejas, kreisais DPL1	
4	Spuldzes tips LED	
5	Patērējamā jauda, W 112W	
6	Dimēšanas iespēja NAV	
7	Dimēšanas (vadības) bloks NAV	
8	Gaismas krāsa, K 5700K	
9	Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI >70	
10	Spuldzes kalpošanas laiks 100000h	
11	Gaismas avota gaismas plūsmas lielums 18000lm	
12	Gaismekļa gaismas plūsmas lielums 16260lm	
13	Efektīva gaismas plūsma 145 lm/W	
14	Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums) IP66	
15	Triecienizturības klase IK08	
16	Darbības temperatūra -40°C līdz +50°C	
17	Kopusa materiāls Liets alumīnija korpuss	
18	Optiska vāka materiāls rūdīta stikla vāks	
19	Kopusa krāsa RAL 7035	
20	Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami	Jā
21	Atbilstība ROHS prasībām	Jā
22	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:	0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes

Apgaismojuma balsts ar ceļa zīmi

	Nosaukums	Tips	Skaits 6 m balstam
1.	Apgaismes balsts	L-veida (cinkots)	1 gab.
2.	Betona pamats	BP 6-10	1 gab.
3.	Gaismeklis	BGP283 T25 DPL1 /757	1 gab.
4.	Gumijas blīve	6-10	1 gab.
5.	Skrūve	M 16x40	8 gab.
6.	Norāde-zebra	2000x200	8 gab.
7.	Kronšteins norādēm		16 gab.

**Piezīmes:**  
1. Konstrukcija atbilst sekojošiem gaismekļiem uz trases:  
Balsts: "A", "B"

Atbilstība standartiem:	
Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem	LVS EN 40-5
Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa	LVS EN 1090-1
Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa	LVS EN 1090-2
Balsta cinkojums atbilstoši: Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi.	LVS EN ISO 1461

Employer / Pasūtītājs:	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” LR uzņēmuma reģistra Nr. 90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, Latvija, LV-5401	Order No / Pasūtījuma Nr.:
Designer / Projektētājs:	SIA „AVITON” Rīga, Strautu 32, LV-1073 Tel. 67247797, fakss 67247798 LR uzņēmuma reģistra Nr. 40103253084 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10579-R	Project title / Projekta nosaukums: Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī
Approved by / Apsūtināts:	K. Vorslavs	Date / Datums: 06.05.21.
Checked by / Pārbaudīts:	K. Vorslavs	Date / Datums: 06.05.21.
Prepared by / Izstrādāts:	K. Vorslavs	Date / Datums: 06.05.21.
Archive registration No / Arhīva reģistrācijas Nr.:	/2021	Scale / Mērogs: b/m
Area / Rajons: Daugavpils		Stage / Stadija: TS
Title / Nosaukums: Proj. balstu apraksts un uzstādīšanas princips		Document number / Dokumenta numurs: ELT-5
		Mark / Marka: ELT
		Sheet / Lapa: 1
		Number of Sheets / Lapu skaits: