



Zāliena atjaunošana



Bruģa atjaunošana



- PIEZĪMES:**
1. Izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
 2. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
 3. Materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijām 2019".
 4. Darbi jāveic atbilstoši CS2019 iestrādājot bitumena mastikas lenti.
 5. Konstruktiem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem.
 6. Ceļu nomales (bortakmeņu) bojāšanas gadījumā inženiertīklu izbūves laikā, nomales jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

APZĪMĒJUMS	ATŠIFRĒJUMS
	Proj. apgaismojuma kabelis zemē
	Esošais apgaismojuma kabelis
	Esošais apgaismojuma vienraga balsts H=10m
	Proj. gājēju pārejas apgaismojuma balsts ar LED gaismekli, H=6m
	Proj. caurule, kabeļzaisardzība 450N
	Proj. caurule, kabeļzaisardzība 1250N
	Projektējamo tīklu piesaistes
B	Apgaismojuma balsta numurs

APZĪMĒJUMI	Apjomi
	Melnzemes pievešana un izlīdzināšana, zālāja sēšana un pievešana 19m ²
	Bruģa seguma atjaunošana 2.5m ²

Employer / Pasūtītājs:	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” LR uzņēmuma reģistra Nr. 90009547852 Saules iela 5A, Daugavpils, Latvija, LV-5401	Order No / Pasūtījuma Nr.:
Designer / Projektētājs:	SIA „AVITON” Rīga, Strautu 32, LV-1073 Tel. 67247797, fakss 67247798 LR uzņēmuma reģistra Nr. 40103253084 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10579-R	Project title / Projekta nosaukums: Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī
Approved by / Apstiprināts:	Name, Surname / Vārds, Uzvārds: K. Vorslavs Signature / Paraksts: Date / Datums: 06.05.21.	Area / Rajons: Daugavpils
Checked by / Pārbaudīts:	K. Vorslavs Date / Datums: 06.05.21.	Stage / Stadija: TS
Prepared by / Izstrādāts:	K. Vorslavs Date / Datums: 06.05.21.	Document number / Dokumenta numurs: ELT-7
Archive registration No / Arhīva reģistrācijas Nr.:	Scale / Mērogs: /2021 M 1:250	Mark / Marka: ELT
		Sheet / Lapa: 1
		Number of Sheets / Lapu skaits: