Ventilācija.1. stāva plāna fragments

1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m^2
	1. stāvs	
22	Sanmezgls	11.7
24	Sanmezgls	1.8

APZĪMĒJUMI

N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
Ø125 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
SKP-01-315 - ugunsaizturošs vārsts (marka-diametrs)

- ugunsaizturošs vārsts

- neiekļauts apjomā

PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsaizturoši vārsti paredzēti ar kūstošiem drošinātājiem (temperatūra 72 ºC) ugunsizturības klase EI 60.

SIA "APOLA-D"
Būvkomersanta apliecība Nr. 1352-R

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ. nr. 90009737220, Saules ielā 7, Daugavpilī.

1.5.-2/02454

Ūdensapgādes, kanalizācijas, inženiertīklu atjaunošana, telpu pārplānošana un iekšējo apdares darbu veikšana Daugavpils 9.vidusskolas ēkas sanitārā mezgla telpu blokā,18. Novembra ielā 47, Daugavpilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Inženieris	O.Novickis		07.2017.

Ventilācija. 1. stāva plāna fragments

Stadija	Lapa
	AVK-2

M 1:100 Reģ.Nr.