"AVK" RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapas nosaukums	Piezīmes
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.	AVK-1
2	VENTILĀCIJA.1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS	AVK-2
3	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMAS.	AVK-3

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
LBN 231-15	Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija	
LBN 208-15	Publiskas būves	
LBN 003-15	Būvklimatoloģija	
LBN 002-15	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika	
LBN 201-015	Būvju ugunsdrošība	
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana	

VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

Sist. Nr.	Apkalpojamo telpu nosaukums	VENT. AGREGATS	VENTILATORS				GAISA SILDĪTĀJS (DZESĒTĀJS)					GAISA FILTRS		
		Apzīmējums	Tips	L, m³/st.	P, Pa	Jauda, W	Tips	Uzsild.temper.,°C no	Uzsild.temper.,°C līdz	Jauda, kW	Skaits	Apzīmējums	Skaits	Piezīmes
N1	Sanmezgls													
	Nosūce:	K160	Kanāla	-250	175	76	—	—	—	—	—	—	—	—

SILTUMA SLODŽU TABULA (kW)

Ēkas nosaukums	Gada periodi ar t [°C]	Siltuma patēriņš, kw				Aukstuma patēriņš kW	Ustādīto el. dzin. jauda kW
		Apkurei kW	Ventilācijai kW	Karstā ūdens apgādei	Kopā kW		
Daugavpils 9.vidusskola 18. Novembra ielā 47, Daugavpilī	-24	-	-	-	-	-	0,076

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs — Oskars Novickis (vārds un uzvārds)

LSGŪTIS 3-01153 (sertifikta nr.)

02.2017. (datums)

(paraksts)

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

SIA "APOLA-D"
Būvkomersanta apliecība Nr. 1352-R

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ. nr. 90009737220, Saules ielā 7, Daugavpilī. — 1.5.-2/02454

Ūdensapgādes, kanalizācijas, inženiertīklu atjaunošana, telpu pārplānošana un iekšējo apdares darbu veikšana Daugavpils 9.vidusskolas ēkas sanitārā mezgla telpu blokā,18. Novembra ielā 47, Daugavpilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Inženieris	O.Novickis		07.2017.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. — Stadija: — Lapa: AVK-1

B/M — Reģ.Nr.



APZĪMĒJUMI

N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
Ø125 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
SKP-01-315 - ugunsaizturošs vārsts (marka-diametrs)

- ugunsaizturošs vārsts

- diametra maiņa

PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsaizturoši vārsti paredzēti ar kūstošiem drošinātājiem (temperatūra 72 ºC) ugunsizturības klase EI 60.

SIA "APOLA-D"
Būvkomersanta apliecība Nr. 1352-R

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ. nr. 90009737220, Saules ielā 7, Daugavpilī. — 1.5.-2/02454

Ūdensapgādes, kanalizācijas, inženiertīklu atjaunošana, telpu pārplānošana un iekšējo apdares darbu veikšana Daugavpils 9.vidusskolas ēkas sanitārā mezgla telpu blokā,18. Novembra ielā 47, Daugavpilī

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Inženieris	O.Novickis		07.2017.

Ventilācijas sistēmas shēmas. — Stadija: — Lapa: AVK-3

M 1:100 — Reģ.Nr.