Nr. p.k.	Apzīmējums, nosaukums, tehniskie rādītāji	Mēr - vienība	Mērvien. cena,Ls; bez PVN	Mērvien. masa, kG	Skaits	Piezīmes
1.	**Ventilācija**					
2.	**PN1**					
3.	Gaisa apstrādes iekārta CADB-D-08-AH-MONO, s&p uzstādīšana- zem pagraba griestiem	kompl	1560,0		1	vai analogs
4.	900x330hx800; Lp=594m/h, Ln=654 m3/h;100Pa; Sildīt.jauda 3.0kw; instalac.jauda 3,71 kw					
5.	ar apgriezienu regulātoru REB5*230V50*5A	gab	88,49		1	vai analogs
6.	Amalva apaļais noslēgvārsts AGUJ-M-250	gab	12,61		1	vai analogs
7.	Amalva elektropiedziņa gaisa vārstiem LM230	gab	64,35		1	vai analogs
8.	Amalva trokšņu slāpētājs AGS-250-50-900	gab	51,00		4	vai analogs
9.	Jumtiņš AHIP 250	gab	14,20		1	vai analogs
10.	Mitruma savācējs AD 110 AERIAL, N=198W, IP-54	gab	1040,12		2	vai analogs
11.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø100; OS3-100; biezums 0,5 mm	m	2,84		8	vai analogs
12.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø125; OS3-125; biezums 0,5 mm	m	3,71		24	vai analogs
13.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø160; OS3-160; biezums 0,5 mm	m	4,52		8	vai analogs
14.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø200; OS3-200; biezums 0,5 mm	m	6,0		5	vai analogs
15.	Amalva gaisa vads, cinkota skārda, spirālveida, Ø250; OS3-250; biezums 0,5 mm	m	6,99		23	vai analogs
16.	Amalva gaisa vada pāreja PET-250-200	gab	12,82		1	vai analogs
17.	Amalva gaisa vada pāreja PET-250-160	gab	12,82		1	vai analogs
18.	Amalva gaisa vada pāreja PET-200-160	gab	11,05		1	vai analogs
19.	Amalva gaisa vada pāreja PET-200-125	gab	11,05		1	vai analogs
20.	Amalva gaisa vada pāreja PET-160-100	gab	8,27		1	vai analogs
21.	Amalva gaisa vada pāreja SAF-250x150-250-300-1	gab	11,60		2	vai analogs
22.	Amalva gaisa vada pāreja SAF-400x100-125-300-1	gab	16,82		2	vai analogs
23.	Amalva gaisa vada līkums ATp90-100	gab	4,76		2	vai analogs
24.	Amalva gaisa vada līkums AT90-125	gab	5,92		11	vai analogs
25.	Amalva gaisa vada līkums AT90-200	gab	10,87		1	vai analogs
26.	Amalva gaisa vada līkums AT90-250	gab	11,25		10	vai analogs
27.	Amalva krustgabals KTRT 250-125	gab	17,11		1	vai analogs
28.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOTp125-100	gab	3,19		1	vai analogs
29.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT125-125	gab	2,76		1	vai analogs
30.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT160-160	gab	2,87		5	vai analogs
31.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT200-125	gab	3,22		2	vai analogs
32.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT250-125	gab	3,22		1	vai analogs
33.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT250-160	gab	3,63		1	vai analogs
34.	Amalva gaisa vada sānu pievienojums AOT250-250	gab	5,66		1	vai analogs
35.	Amalva gala vāks AKT-250	gab	5,05		1	vai analogs
36.	Amalva gala vāks AKT-160	gab	3,69		3	vai analogs
37.	Amalva tīrīšanas lūkas IPR-100	gab	6,38		1	vai analogs
38.	Amalva tīrīšanas lūkas IPR-125	gab	6,38		1	vai analogs
39.	Amalva tīrīšanas lūkas IPR-160	gab	10,58		2	vai analogs
40.	Amalva tīrīšanas lūkas IPR-200	gab	10,58		1	vai analogs
41.	Amalva tīrīšanas lūkas IPR-200	gab	10,58		1	vai analogs
42.	Amalva difuzors, nosūces; DVS-100; ar montāžas gredzenu	gab	2,90		4	vai analogs
43.	Amalva difuzors, nosūces; DVS-125; ar montāžas gredzenu	gab	3,60		2	vai analogs
44.	Amalva difuzors, nosūces; DVS-160; ar montāžas gredzenu	gab	4,90		2	vai analogs
45.	Amalva difuzors, pieplūdes; DVS-P125; ar montāžas gredzenu	gab	3,60		1	vai analogs
46.	Amalva difuzors, pieplūdes; DVS-P160; ar montāžas gredzenu	gab	4,90		4	vai analogs
47.	Tērauda ventilācijas reste JR-3/2F 400x100	gab	25,50		2	vai analogs
48.	Durvju ventilācijas reste VR459 450x92	gab	3,65		4	vai analogs
49.	Amalva droseļvārsts AGRJ-100	gab	6,93		4	vai analogs
50.	Amalva droseļvārsts AGRJ-125	gab	7,31		6	vai analogs
51.	Amalva droseļvārsts AGRJ-160	gab	7,95		3	vai analogs
52.	Amalva pretgaitas vārsts RSK-R-100	gab	4,60		4	vai analogs
53.	Amalva pretgaitas vārsts RSK-R-125	gab	5,40		6	vai analogs
54.	Amalva pretgaitas vārsts RSK-R-160	gab	7,00		3	vai analogs
55.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kūst. elem., UVA30-125-60; ug. izt. EI30; E60	gab	43,90		2	vai analogs
56.	Amalva ugunsdrošības vārsts ar kūst. elem., UVA60-250-60; ug. izt. EI60; E60	gab	75,21		4	vai analogs
57.	Akmens vates paklājs PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat, biez.30 mm; ekspl.temp.līdz+250C	m2	3.99		13,5	vai analogs
58.	ar alumīnijas folijas pārklājumu.					
59.	Gaisa vada fasondaļas	objek.			1	
60.	Gaisa vada un rekuperācijas iekārtas griestu stiprinājumi	objek.			1	
61.	Gaisa vada pievienošana esošai ventsistēmai Ø200;	gab			1	vai analogs
62.	Gaisa vada pievienošana esošai ventsistēmai Ø125;	gab			1	vai analogs
63.	Caurumu izsišana iekšsienā 350x850(h)	gab			1	vai analogs
64.	Spraugu aizdrīvēšana iekšsienā 350x850(h)	gab			1	vai analogs
65.	Caurumu izsišana ārsienā 300x300	gab			1	vai analogs
66.	Spraugu aizdrīvēšana ārsienā 300x300	gab			1	vai analogs
67.						
68.	**Apkure**					
69.	Tērauda caurule D88.9x 3.6 (Ø80)	m	10.83		140	vai analogs
70.	Uponor daudzslāņu caurule D50x4,5 (d41)	m	13,81		39	vai analogs
71.	Uponor daudzslāņu caurule D40x4 (d32)	m	9,43		27	vai analogs
72.	Uponor daudzslāņu caurule D32x3 (d26)	m	6,18		15	vai analogs
73.	Uponor daudzslāņu caurule D20x2,25 (d15)	m	2,94		9	vai analogs
74.	Tēauda līkums 90 ° D88.9x3.6 (d80)	gab	4.06		36	vai analogs
75.	Uponor RS līkums 90° D40x4 (d32)	gab	24,17		2	vai analogs
76.	Uponor RS līkums 90° D20x2,5 (d15)	gab	3,80		6	vai analogs
77.	Tērauda trejgabals D88.9x3.6 (d80)	gab	19.72		2	vai analogs
78.	Uponor trejgabals T40x32x32 PPSU	gab	19,39		12	vai analogs
79.	Uponor trejgabals T32x20x32 PPSU	gab	12,62		12	vai analogs
80.	Uponor savienojums 32x32 PPSU	gab	9,09		6	vai analogs
81.	Uponor savienojums 50x40 PPSU	gab	18,13		2	vai analogs
82.	Tērauda pāreja d80xd40	gab	4.84		2	vai analogs
83.	Danfos vārsts 1-cauruļu sistēmām DN15 RA-G15	gab			8	vai analogs
84.	Danfos plūsmas temperatūras ierobežotājs FJVR sensors	gab			8	vai analogs
85.	Danfos noslēgvārsts RLV-S taisns, Rp3/8	gab			8	vai analogs
86.	Danfos balansēšanas vārsts MSV-0 Dn25	gab			6	vai analogs
87.	Danfos balansēšanas vārsts MSV-0 Dn15	gab			2	vai analogs
88.	Naval ventilis D40	gab			2	vai analogs
89.	Giacomini ventilis D25	gab			6	vai analogs

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija, Šaurā iela 23, Daugavpils

Lapas saturs

Iekārtu, armatūras un materiālu specifikācija /sākums./

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	I.Petrova		
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Saskaņots			TP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		AVK-5	