

## PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUM

Nr. p. k.	Apzīmējums plānā	Apzīmējuma raksturojums
1		Projekt. spēka sadale
2		Iekārtu vadības sadale
3		Elektriskais kabelis
4		Spēka patērētājs $\frac{\text{numurs plānā}}{\text{jauda, kw}}$
5		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-54
6		Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-20
7		Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas
8		Apgaismojuma armatūra divām luminiscentajām spuldzēm montējama piekaramajos griestos
9		Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei montējama pie griestiem
10		Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei montējama piekaramajos griestos
11		Evakuācijas apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei FD montējama pie sienas; IP-20 ar autonomo barošanas avotu 1 stundai
12		Apgaismojuma armatūras skaits $\frac{\text{spuldzes skaits} / \text{spuldzes jauda, W}}{\text{uztādīšanas augstums, m}}$
13		Apgaismojuma armatūra ar avārijas barošanas bloku
14		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
15		Dubultlēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
16		Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20 kopā ar blīvslēgu IP-44
17		Pārslēdzis vienpolīgais zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
18		Ventilatora ātruma regulators
19		Spaiļu kārba
20		Normētā apgaismojotība

## GALVENĀ KOMPLEKTA DARBA ŽĪMĒJUMU SARAKSTS

[illegible]

*Šī būvprojekta elektroapgādes daļas  
risinājums atbilst Latvijas būvnormatīviem,  
kā arī citu normatīvo aktu prasībām*

Būvprojekta daļas vadītājs T. Germane


70 - 1354

(sertifikāta nr.)

2014.g.10.0

( paraksts )

1. Šis rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar A/S "Komunālprojekts";
2. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārlecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai;
3. Raksturīgie (galvenie) izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem;
4. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai;
5. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo datu" lapā attiecināmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem;
6. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.



**KOMUNĀLPROJEKTS**  
**BŪVKOMERSANTA**  
**REĢISTR. Nr. 2687 - R**

Būvobjekta nosaukums

Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija  
Šaurā iela 23, Daugavpils

[illegible]