


Sildķermeņa apsaites mezgla principiālā shēma



Norādījumi

- Esošus apkures cauruļvadus telpās 040,039,037,037.1,035 nomainīt pret jaunām, Tērauda maģistrālās apkures caurules notīrīt, nokrāsot un izolēt ar akmens vates čaula PAROC Hvac Section AluCoat T, biez.30mm; izbūvēt zem pagraba griestiem.
- Čuguna centrālā apkures radiatorus notīrīt no iekšpusies un noskalot, ar sekojošo radiatora virsmu nokrāsošanu Sildķermeņu siltumatdeves regulēšanai paredzēt termoregulatorus ar termostatiskiem sensoriem, priekš viencauruļu apkures sistēmām.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija, Šaurā iela 23, Daugavpils			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Aksonometriskā shēma ventilācijas sistēmas PN-1			
Izstrādāja	I.Petrova			Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
				Saskaņots		1:100	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						AVK-4	