


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS
	<u>PAGRABSTĀVS</u>			
	<u>SADALE GS (esošā)</u>			
1	Drošinātājs	NH -000 - 50 A	gab.	3
	<u>SADALE ES (projekt.)</u>			
1	Sekcionētā sadale-Univers 144 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-43	FW34	gab.	1
	<u>1. SEKCIJA</u>			
1	Ievada svirslēdzis	63 A; 400 V	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	25 A; 400 V; "C"	gab.	2
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	32 A; 400 V; "C"	gab.	1
	<u>2. SEKCIJA</u>			
1	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "C"	gab.	3
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	7
	<u>3. SEKCIJA</u>			
1	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "C"	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
4	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	1
5	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	4s ; 230V ; 40A	gab.	1
	<u>4. SEKCIJA</u>			
1	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	3
4	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 1-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	1
2	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	9
3	Spaiļu kārba	75x75mm; IP-44	gab.	4
4	Zemapmetuma tukšsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	20
5	Plastmasas caurule	D=20mm	m	15
6	Plastmasas caurule	D=50mm	m	75
7	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1.5	m	45
8	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x2.5	m	160
9	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	10
10	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x6	m	5
11	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x25	m	80
12	Kabeļa gala uzmava	EPKT 0031-L12	gab.	2
13	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1.5	m	70

<div><div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR.Nr.2687 - R</div></div></div></div>				<div>Būvobjekta nosaukums</div> <div>Ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācija</div> <div>Šaurā iela 23, Daugavpils</div>													
Amats		Uzvārds		Paraksts		Datums		<div>Lapas saturs</div> <div>Materiālu specifikācija</div>									
								Pasūtījuma Nr.		14 - 34 - 014		Mērogs		Stadija			
Izstrādāja		T. Germane						Saskaņots									
Arh. reg.Nr.														Lapas Nr.		Lapu sk.	
														EL-4/1		4	