



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Proj. līdzstrāvas +600V kabelis
	Proj. līdzstrāvas -600V kabelis
	Proj. savienojuma uzmava
	Proj. līdzstrāvas komutācijas sadalnes
	Esošie vīdsprieguma AS "Sadales tīkls" kabeli
	Esošie zemsprieguma AS "Sadales tīkls" kabeli
	Esošie apgaismojuma kabeli
	Esošais gaismeklis
	Esošā spēka sadalne
	Esošā apgaismojuma sadalne

PIEZĪMES:

- Izmēri un augstuma atzīmes doti metros.
- Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- "+" vadu pieslēgumu veikt ar TENT-R003 pieslēguma spailēm.
- "+" vadu montāžu uz balsta konstrukcijas veikt caurulēs līdz balsta H=2000mm.
- "-" vadu pievienojuma vietās pie sliedēm piemetināt bultskrūves, uz kurām pievienot ar uzgriezni "-" vadus.
- Savienojuma uzmavu uzstādīšanas vietās abos kabeļu galos nepieciešams paredzēt rezerves kabeļu cilpas.

Projektētājs
BRD projekti
Valguma iela 5, Rīga, LV-1048
Tālr.: 67162045, Fakss: 67162046,
e-pasts: brd@brd.lv

Sadarbībā ar
REM PRO
ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
I/R Uzņēmuma reģ. Nr.41503041904
Būvkomersanta reģ. nr. 4827-R
18.novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs	AS "DAUGAVPILS SATIKSME"	Pasūtījums	ASDS / 2015 /14
Būvprojekts	Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūves darbi posmos Vientības iela- Stacijas iela, Parādes iela- Cietoksnis un 18.novembra un Ventspils ielu krustojumā		

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums Kabeļlīnijas izbūve no depo Jātnieku ielā 90 līdz Stropu ciematam Principālā līdzstrāvas tīklu shēma	Stadija:	BP
ELT daļas vadītāja Izstrādāja	I.Tereskina		11.12.2015		Marka:	ELT
	S.Metlovs		11.12.2015		Rasējuma Nr.:	2
					Rasējumi:	-
					Mērogs:	b/m
					Arhīva Nr.:	-