



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

13 .04. 2017 Nr. 13-4/049

Uz _____ Nr. _____

Tehniskie noteikumi objektam - "Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā, Daugavpilī"

1. Pirms projektešanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmēriju ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkiem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīku izvietojums”, „Būvniecības likumam”, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
5. Būvprojektu saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.
6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
7. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Ūdensvads

1. Projektā paredzēt tīklu projektešanu Riņķa ielā posmā no Naujenes ielas līdz Riņķā ielai 10 ; paredzēt jaunu ūdensvada tīklu izbūvi L - ap 70 m, OD63 mm, kā arī potenciālu abonentu pieslēgšanai (daudzums 2 gab.) paredzēt atzarojumus no ūdensvada ielas tīkliem līdz ielu sarkano līniju robežām; Riņķa ielā posmā no Vecpils ielas līdz Riņķā ielai 4; paredzēt jaunu ūdensvada tīklu izbūvi L - ap 45 m, OD63 mm, kā arī potenciālu abonentu pieslēgšanai (daudzums 2 gab.) paredzēt atzarojumus no ūdensvada ielas tīkliem līdz ielu sarkano līniju robežām;
2. Tīklu projektešanu veikt ielu sarkano līniju robežās.
3. Potenciālu abonentu pieslēgšanai paredzēt atzarojumus no ūdensvada ielas tīkliem līdz ielu sarkano līniju robežām. Potenciālu abonentu pieslēgšanai atzarojumu vietās paredzēt pazemes tipa

noslēgarmatūru ar kapi. Noslēgarmatūru un maģistrālo ūdensvada aku uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" projekta izstrādāšanas gaitā.

4. Projektā paredzēt markēšanas plāksnīšu uzstādīšanu jaunoaku un pazemes tipa ventīlu atrašanai.
5. Ūdensvada ieguldīšanas dziļums – ne mazāk par 2,0 m.
6. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE u.tml.) caurulēm.

Kanalizācija

7. Projektā paredzēt Riņķa ielā posmā no Naujenes ielas līdz Riņķā ielai 10 (1.pielikums); paredzēt jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi DN200 L - ap 75 m, paredzēt potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas iespēju – 2 gab.; Riņķa ielā posmā no Vecpils ielas līdz Riņķā ielai 4 (2.pielikums); paredzēt jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi DN200 L - ap 40 m, paredzēt potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas iespēju – 2 gab.
1. Potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas atzarojumu vietās pie sarkanu līniju robežām paredzēt plastmasas (PEHD) kontrolakas D400. Aku uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" projekta izstrādāšanas gaitā. Līdz abonentu pieslēgšanai kontrolakai D400 jābūt plastmasas noslēgam (atvere abonentu kanalizācijas pieslēgšanai), tai jābūt noslēgtai ar noslēgu.
2. Projektā paredzēt markēšanas plāksnīšu uzstādīšanu jaunoaku atrašanai.
3. Kanalizācijas tīklu diametru noteikt būvprojekta izstrādāšanas gaitā. Paredzēt kanalizācijas tīklu no plastmasas PVC caurulēm.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis

Lapinska 25626696



G.Kolendo



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2017.gada 20. aprīlī Nr. 4-12/43

**SIA “Daugavpils ūdens”
Ūdensvada ielā 3
Daugavpilī, LV – 5401**

**Tehniskās prasības objektam:
“Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā,
Daugavpilī”**

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkiem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
2. Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) Saistošiem noteikumiem Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
3. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus.
4. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” mežzini.
5. Projektā paredzēt visu bojāto zālienu un segumu atjaunošanu atbilstoši pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.23.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
7. Autotranspotra un gājēju kustības organizēšanu izpildīt atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
8. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs


A. Pudāns

Šalakicka 65476482

SANĒMĒTS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017. gads 21. aprīlis
Nr. 5-10634



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Austrumu Ekspluatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
21.04.2017. Nr. 30EF10-11.01/292
Uz 12.04.2017. Nr. 1-10/827

SIA „Daugavpils ūdens”
valdes loceklīm Ģ.Kolendo
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objekta „Magistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā , Daugavpili” būvprojektu izstrādei

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Projektā jāizceļ esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogus.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281, 65480445.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lēmums Nr.1/6).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likums” un saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī.

Austrumu Ekspluatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Vitālijs Jevsejevs 65480304

SANĒMITS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017.gada 25.aprīlis
Nr. 11-10/663

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

19.04.2017. 1576/32-7
12.04.2017. 1-10/826

SIA “Daugavpils ūdens”
Valdes loceklīm
Ģ.Kolendo kungam

Ūdensvada iela 3, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu
būvniecībai Riņķa ielā, Daugavpilī

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tuvumā, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.
3. Topogrāfija un projekts jāsaskaņo a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.

Komercpilnvarnieks
A/s “Latvijas Gāze”
Daugavpils iecirkņa vadītājs

Svirkovičs 654 04009



A.Novikovs

DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu korts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī
2017.gada 10.aprīlī
Uz 2017.gada 12.aprīļa

Nr. 11-2/693
Nr. 1-10/828

SIA „Daugavpils ūdens“
Valdes loceklīm
G.Kolendo kungam
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī, LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei objektam „Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā, Daugavpilī“, paziņojam:

Sakarā ar to, ka šajā zemes gabalā PAS „Daugavpils siltumtīkli“ piederošo tīklu nav, tāpēc PAS „Daugavpils siltumtīkli“ dotajam objektam tehniskos noteikumus neizvirza.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560

V. Mjagkihs

2017.gada «18» aprīļa Nr. 112
Daugavpilī

SIA "Daugavpils ūdens"
Reģ.Nr.41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu Nr.1-10/825, sniedzam Jums tehniskus noteikumus būvprojekta izstrādei objektam „Maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā, Daugavpilī”:

- Projektu izstrādāt uz topogrāfiska plānā mēroga 1:500, kur jābūt uznestam visām sakaru komunikācijām;
- Nodrošināt esošo telekomunikācijas tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.51 5.§), „Aizsargoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumu rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumu) vienu eksemplāru, elektroniskā veidā, iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakšanas darba atjauju;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus un SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tālr. 27879041);
- Pēc darbu beigšanas saņemt atzinumu;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

SIA "DAUTKOM TV"
telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs

SAŅEMTS
SIA "Daugavpils ūdens"
2017.gada 18.aprīlis
Nr. 110/573



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Daugavpils nodaļa
Reģistrācijas Nr. 40003344207
18.Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.:6 54 29100 Fakss:6 54 31861 www.lvceli.lv

Daugavpilī 18.04.2017

Nr. 4.6.6 / 4330

SIA „Daugavpils ūdens”
Reg.Nr.41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV-5401

Uz iesniegumu Nr.1-10/829 no 12.04.2017.g.

Projektējamā inženierbūve „**Magistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Riņķa ielā, Daugavpilī**” neskar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas intereses.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļa veic satiksmes organizācijas uzraudzību, saskaņo satiksmes organizācijas shēmas, remontdarbu laikā, veic to izpildes kontroli.

Daugavpils nodaļas vadītājs
p.i.

G.Hmeļnickis
J.Koroļs

Juhneviča 65432197
Natalija.Juhnevica@lvceli.lv

SĀKUMS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017. gads 19. aprīlī
Nr. 4.6.6 / 4330

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052286
PVN reģ. nr. LV40003012786
Dzīvīgavu iela 105, Riga LV-1011
Tālrs. +371 67055000
Fakss. +371 67055484
lattelecom.lv@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1435

Daugavpils

Datums: 28.04.2017 Pamatojums: 17.04.2017. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: SIA "Daugavpils ūdens"
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Rīnķa ielā, Daugavpilī.

Kontakttālrunis: 25626696

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Magistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai, tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestām visām sakaru komunikācijām. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736).
3.	Ja tehnisku lēmeslu dēļ 1.punkta minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom.
4.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rīga, Īrijas ielā 52, tālr. +371 6705 1777; sadarbiba@citrus.lv
5.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Piezīmes: Saskanā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 4. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiska valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojat citādi,

Projekta izstrādes qadījumā to saskanot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildokumentācija nododama

SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Signature valid

Digitally signed by Aleksandrs Prudnikovs

Date: 2017.04.28 11:02:56 EEST

Location: d

Reason: Lattelecom SIA

SANĒMIS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017. gads 28. aprīlis
Nr. 1-10/688



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404353, 65404354, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv, vineta.velika@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2017. gada 28. aprīlī Nr. 1.3.-6/33

*Uz 2017.gada 12.aprīļa
Nr.1-10/823*

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī, LV-5401

Par informācijas sniegšanu

Atbildot uz Jūsu 2017.gada 12.aprīļa vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par zemes vienību piederību, sakarā ar projekta "Magistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Ruģeļu rajonā, Rīnķa ielā, Daugavpilī" izstrādi, Daugavpils pilsētas zemes komisija paziņo sekojošo:

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 022 0369, 0500 022 0258, 0500 022 0168, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.141, piekrīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

Daugavpils pilsētas zemes
komisijas priekšsēdētājs

654 04353

A.Nikolajevs