

Rīgā 11.06.2015. Nr. 27-4-2/2023

Uz 27.05.2015. Nr. 2-7/311

Daugavpils pilsētas dome
Raņa iela 28
Daugavpils, LV-5403

**Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei
zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā,
Daugavpilī**

Atbildot uz Jūsu 27.05.2015. iesniegumu Nr.2-7/311 par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei zemes Vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka minētajā teritorijā atrodas esoši sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.4 MPa.

Informāciju par esošo sadales gāzesvadu novietnēm var saņemt Sabiedrības Daugavpils iecirknī, Kr.Valdemāra ielā 24, Daugavpilī, tālrunis 65404003.

Izstrādājot lokālplānojumu, nepieciešams:

- 1) lokālplānojumā uzrādīt esošo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietnes;
- 2) plānojot perspektīvo apbūvi, paredzēt gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva **LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”** un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;
- 3) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
- 4) izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības:
 - ✓ Daugavpils iecirkni,
 - ✓ Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļu;
- 5) lokālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma, ielu šķērsprofili) **digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā** iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā;
- 6) tehniskos noteikumus objektu gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.

Komerpcilnvarnieks

Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

M.Krastiņš

Zaltāne 67041787, 67041724

