

Iepirkuma procedūra

“Aizbīdņa dn 600 piegāde”

(identifikācijas numurs DŪ-2016/19)


Daugavpilī, 2016.gada 19.maijā

Papildus informācija Nr.1

Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegto jautājumu par iepirkuma procedūras “Aizbīdņa dn 600 piegāde”, identifikācijas numurs DŪ-2016/19, nolikumu:

Jautājums:	Atbilde:
1. Kādu materiālu blīvgredzenam vēlams izmantot, EPDM vai NBR?	Blīvgredzenam jāizmanto NBR blīvējums.
2. Lūdzam precizēt aizbīdņa aizvēršanās laiku.	Aizbīdņa atvēršanās un aizvēršanās laiks ir 1 minūte un 4 sekundes.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A. Semjonovs

I.Kalniņa
65447815