


Nr p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes		
1	2	3	4	5	6		
1	Automatiskais slēdzis 3 polu, In=25A/C		gab.	1	GSS-1 skapī		
2	Kontaktrs Usp.=230V, Ikont. = 25A - AC-3		gab.	1			
3	VS-2-1 Ventilācijas spēka sadalnes korpuss (plastmasa) virsapmetuma montāžai, kompl. ar PE+N kopnēm., DIN-sliede komplektā, pievienošanas spailēm	Uz 24 mod.	kompl	1			
4	Ievada slēdzis 3 polu, In=32A		gab.	1			
5	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=20A/B		gab.	1			
6	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=16A/B		gab.	1			
7	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=10A/B		gab.	3			
8	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/B		gab.	1			
9	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=20A/C		gab.	1			
10	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	4			
11	Automatiskais slēdzis ar noplūdes stravas kontroli 2 polu, 25A/30mA		gab.	3			
12	Kontaktrs Usp.=230V, Ikont. = 10A - AC-1		gab.	2			
13	Kontaktrs Usp.=230V, Ikont. = 16A - AC-3		gab.	1			
14	Vienvietīga kontaktligzda v/apm. uzstādīšanai ,230V, 16A, IP44		gab.	6	T.sk.1 rezervē		
	Kabeļu produkcija						
15	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x6mm2	NYM-J	m	6			
16	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x2,5mm2	NYM-J	m	25			
17	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x2,5mm2	NYM-J	m	70			
18	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x1,5mm2	NYM-J	m	15			
19	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x1,5mm2	NYM-J	m	160			
20	Ugunsizturīgs kabelis , ...E30 , šķ.gr. 2x1,5mm2		m	10			
21	Kabeļa gala apdare (5 x6)		gab.	2			
22	Kabeļa gala apdare (1,5 – 2,5)		kompl	1			
	Montāžas materiāli						
23	PVH caurule (gluda) – pārējām cauri sienām, pārsegumiem,.halogēnbrīvas	D=25	m	8			
24	Gofrēta PVH caurule, halogēnbrīvas	D=20	m	30			
25	Kabeļu kanāls 40x30		m	40			
26	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai		kompl	1			
27	Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pārēju cauri sienām un pārsegumiem aizdarīšanai		kompl	1			
 KOMUNĀLPROEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR.Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI “LATGALES ZOODĀRZS”, VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. 2. daļa. Ventilācijas sistēmu pieslēgšana. Iekārtu un materiālu specifikācija			
Pr.daļas vad	I.Kuzmina		06.2016	Pasūtījuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Inženiere	I.Kuzmina		06.2016	Pasūtītājs: “Latgales zoodārzs”		-	
Arh.reg.Nr.	9787					Lapas Nr. EL.IS-10	Lapu sk.