



Piezīmes.

1. Dotā EL - 6 lapu skaitī kopā ar EL-T-7 lapu.
2. Pirms darbu uzsākšanas precizēt zibensaisardzības komponentu tipu un skaitu , lai nodrošinātu stiples stiprinājumu pie jumta un jumta elementiem, pēc faktiskās situācijas.

Parapeta siltinājuma mezgls



St / Zn - PVC Ø 8 zibensnovadītājs  
pie zemējuma kontūra  
(montēt pie sienas, akmenī konstrukcijā)

Zibensuztverējs  
h=1.5m


~7.800

Zibensaisardzības komponentu apzīmējums

Nr.p.k.		Nr.p.k.	
1	Uztvērējstienis, d=16mm, L=2, 0m	10	Stieples turētājs plakaniem jumtiem
2	Uztvērējstienis, d=16mm, L=1, 5m	11	Stieples turētājs jumta virsmai (gar piekarteknes)
3	Uztvērējstienis, d=16mm, L=1, 0m	12	Stieples turētājs pie sienas (akmenī konstrukcijā)
4	Uztvērējstienis, d=16mm, L=0, 75m	13	Stieples turētājs pie notekcaurules
5	Uztvērējstienis turētājs pie klieģu skurstēņa / parapeta	14	Multiklemme
6	Lietus notekas klemme	15	Multiklemme, uztvērējstienis, d=16mm/ apaļstieple
7	Savienojuma klemme d=8mm apaļstieple / d=16mm uztvērējstienis	16	Apaļstieple, terauds cinkots, d8mm
8	Pieslēgspalle metāla konstrukcijām, S=10cm2		
9	Savienojuma plāksne - metāla parapetu savstarpējas savienošanai		

St / Zn - PVC Ø 8 zibensnovadītājs  
pie zemējuma kontūra  
(montēt pie sienas, akmenī konstrukcijā)

St / Zn - PVC Ø 8  
zibensnovadītājs  
pie zemējuma kontūra  
(montēt pie sienas,  
akmenī konstrukcijā)



<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b>		Būvobjekta nosaukums	
Daugavpils nodaļa		FAŠĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI	
<b>BUVKOMERSANTA</b>		"LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĒ	
REĢISTR.Nr.2687 – R		Lapas saturs	
Amats	Uzdevs	Pārbauds	Datums
Pt. dolos vodīt.	L.kuzmina		06.2016
Inženiere	L.kuzmina		06.2016
Art. reg.Nr.	9787		

Jumta plāns ar zibensaisardzības iekārtām			
Posmājam Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Posmājamā: "Latgales zoodārzs"		1:100	
Art. reg.Nr.	9787	Lapas Nr.	Lapu sk.
		EL-6	