

Iepirkuma procedūra

„Kanalizācijas kolektora remonts”

(identifikācijas numurs DŪ-2016/30)

Daugavpilī, 2016.gada 23.augustā

Papildus informācija Nr.2

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras „**Kanalizācijas kolektora remonts**”, identifikācijas numurs DŪ-2016/30, nolikumu:

| Jautājums: | Atbilde: |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Lūdzam precizēt Nolikuma finanšu piedāvājuma veidni vai Tehnisko specifikāciju. Ja tiek precizēta Finanšu piedāvājuma veidne, paredzot norādīt cenu nevis kompleksai darbu veikšanai norādītajos posmos bet gan par vienības darbu veikšanu – attiecīgi par vienu garummetru un vienu aku. | Paziņojam, ka Nolikuma 4.pielikums “Finanšu piedāvājuma veidne” tika precizēts un šī informācija ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv sadaļā “Iepirkumi” un Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv |
| <ol style="list-style-type: none">2. Lūdzam sniegt skaidrojumu attiecībā uz pretrunām attiecībā uz darbu apjomiem finanšu piedāvājuma veidnes pozīcijā Nr.1.3. un veidnes pozīcijā Nr.2 | <p>Nolikuma 4.pielikuma Finanšu piedāvājuma veidnes pozīcijas Nr.1.3. kanalizācijas kopgarums ir <u>apmēram</u> 96,37m.</p> <p>Nolikuma 4.pielikuma Finanšu piedāvājuma veidnes pozīcijas Nr.2. kanalizācijas kopgarums ir <u>apmēram</u> 133,48m.</p> <p>Precīzu garumu uz doto brīdi nav iespējams noteikt, tas tiks noteikts pēc pakalpojuma sniegšanas. Apmaksa tiks veikta par faktiski sniepta pakalpojuma apjoma.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>3. Lūdzam precīzēt Objekta garantijas termiņu, jo Nolikuma 6.pielikuma 6.2.apakšpunktā norādītais termiņš ir 2 (divi) gadi, kamēr Tehniskajā specifikācijā – 5 (pieci) gadi.</p> | <p>Saskaņā ar Nolikuma 4. pielikuma 9.punktu, ja iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, pretendents plāno izdevumus un īsteno līguma izpildi, vadoties no stingrākām prasībām. Ievērojot augstāk minētas prasības, Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi. Vēršam Jūsu uzmanību arī uz to, ka Līguma izpildes garantijas veidnei jāatbilst šai prasībai un jābūt spēkā visā garantijas periodā, tas ir 5 (piecu) gadu garumā.</p> |
| <p>4. Vai pretendents darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, ja apakšuzņēmējs ir attiecīgā beztranšejas remontu aprīkojuma un oderējuma materiālu ražotājs, kura pārstāvji objektā veiks darbu uzraudzību, kontroli un pēc pareizās instalācijas uzturēs ražotāja garantiju materiāliem?</p> | <p>Pretendentam ir tiesības darbu izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi. Šādā gadījumā piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmējs un darbu pārskaitījums, kuros Izpildītājs plāno iesaistīt apakšuzņēmēju.</p> |
| <p>5. Šādā gadījumā, kādām prasībām ir jāatbilst apakšuzņēmējam un kādi dokumenti jāiesniedz.</p> | <p>Apakšuzņēmējam jāatbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām. Ir jāiesniedz dokumenti, kas tiek noteikti nolikuma 8.punktā attiecībā uz apakšuzņēmēju.</p> |

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Semjonovs

I.Kalniņa
65447815