

"SAT" DAĻAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ēkas (būves nosaukums)	Siltuma slodze MW				Kopēja elektromotoru jauda, kW
	Apkurei	Ventilācijai	Karstā ūdens apgādei	Kopā	
Siltumnīcas būvniecība (2. kārtā) 1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī	0.259	—	—	0.259	

Rasējumu saraksts

Lapa	NOSAUKUMS	Piezīmes
SAT,ST-1	Siltumtīkli. Vispārīgie rādītāji	
SAT-2	Siltumtrases ģeneralplans M1:500	
SAT-3	Siltumtīklu garenprofils no mezgla "M-1" līdz mezglam "M-2"	
SAT-4	Specifikācija	

Paskaidrojuma raksts

- Siltumtrase ir ieprojektēta uz apkures siltumjaudu 0.259MW;
- Siltuma avots - vietējā katlu māja;
Siltumtīklu parametri (siltumnesējs- karstais ūdens) - 90/70 C.
- Pieslēgšanās vieta - esošā katlu mājā Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī;
- Apkurei ir paredzētas bezkanāla izbūve - "POLIURS" caurules ST1 un ST2 - Dn76/160.
Cauruļvadu materiāls atbilst ISO 9002 standartam ar rūpnīcas izolāciju (putu poliuretāns).
Ārējais apvalks-augšējā blīvuma polietilēna caurule ar siltumizolāciju un pārvalku strādā kā viens vesels kopā ar cauruli, tādējādi ļauj caurulēm parvietoties smilšu apbēruma slānī.
- Siltumtīklu izbūvi no Mezgla "M1" līdz "M2" siltumnīcu apkures sistēmai veikt esošos cauruļvadus no elektrometināmām tērauda caurulēm un izolējot ar akmensvates siltumizolācijas čaulām ar follija segkārtu un biežumu 30mm.
- Siltumtīklus montēt saskaņā ar CNunN 3.05.04.-85, LBN 210 prasībām. Veicot darbus blakus funkcionējošiem tīkliem jāievēro 3.39-3.41 CNunN III-8-76 prasības, pirms zemes darbu uzsākšanas izsaukt attiecīgā dienesta pārstāvjus un darbus uzsākt to klātbūtnē.
- Siltumtīklu pārbaudes spiediens 16bar.

Šī būvprojekta "SAT,ST" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

Irina Trosina
(vārds, uzvārds)

50-3554
(sertifikāts Nr.)

08.2013g.
(datums)

(paraksts)



SIA LK projektu grupa
Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401

SIA "Labiēkārtošana-D", reģ. Nr. 415063003033
1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī

BP-14-13

Siltumnīcas būvniecība (2. kārtā)
1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī

Proj. vad.	A.Kokins			Siltumtīkli. Vispārīgie rādītāji	Stadija	Lapa
Proj.d.vad.	I.Trosina				TP	SAT,ST-1
Izstrād.	E.Kairišs					
			M1:100	Reģ.Nr.		