



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432 Tālrunis + 371 654-44565  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432 Fakss + 371 654-25547  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401 e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"  
konta Nr.  
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

22.04.2016. Nr. B-4/096

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Daugavpils pilsētas dome  
Reģ.Nr. 90000077325

K. Valdemara ielā 1, Daugavpilī, LV-5401

*TN lietūs notekūdeņu uztvērēju pieslēgšanai  
saimnieciskai kanalizācijai ēkai  
Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī*

## Tehniskie noteikumi

objekta – māja pēc adreses Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī,  
lietus notekūdeņu uztvērēju pievienošanai saimnieciskās  
kanalizācijas tīkliem

1. Izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
2. Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
3. Saskaņotās tehniskās dokumentācijas vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniegt SIA „Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.
4. Pievadu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšējas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
5. Pieslēgšanu esošiem kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

### Lietus ūdeņu kanalizācija

1. Tā kā nav iespējas pieslēgties pilsētas lietus kanalizācijai, projektējamo lietus notekūdeņu uztvērēju pieslēgšanas vieta – esošā maģistrāla kanalizācija Dn 200 PVC un esošā akā OD 400 (SK175005) Lāčplēša ielā .

SAŅEMTS  
Latvijas Republikas  
Daugavpils pilsētas DOME  
22.07.2016.

1 no 2

SIA "Daugavpils ūdens"  
Tehniskās nodaļas vadītāja  
J.Lapinska

2. Kanalizācijas izvada diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).
4. Pieslēgšanas vietā paredzēt pret vārstu vai hidrauliskos aizvarus kanalizācijas smakas novēršanai.
5. Veikt lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinus un pēc darbu beigšanas noslēgt līgumu ar SIA „Daugavpils ūdens” (apmaksu par lietus ūdeņu kanalizāciju veikt pēc esošajiem saimnieciski fekālas kanalizācijas tarifiem).

Pēc objekta pieslēgšanas SIA „Daugavpils ūdens” kanalizācijas sistēmai pārslēdz līgums ar SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA “Daugavpils ūdens”  
Valdes loceklis



Ģ. Kolendo

Egorchenkov 65422552

