



SANĒMTS

Daugavpils pilsētas DOMĒ

24.01.2017

Akciju sabiedrība "Sadalestikls"

Vienotais reģ. Nr. 40003857687

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Reģ. Nr. 1.2. 7/134

Daugavpilī

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAILĀ

Registration_info - 24.01.2017 30EF10-11.01/61

Uz 23.01.2017. Nr. 1.2.-8/46

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektorei I.Goldbergai

K.Valdemāra ielā 1,

Daugavpilī, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objekta „Stāvlaukuma būvniecība zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 05000111001, Daugavpilī” būvprojekta izstrādei

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Projektā jāizceļ esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281, 65480445.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadalestikls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lēmums Nr.1/6).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likums” un saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Austrumu Ekspluatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Edmunds Lapinskis 65480445