



















SILTUMA SLODŽU TABULA

Ēkas telpas nosaukums	Apjoms m3	Visauktāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra Daugavpilī	Siltuma patēriņš (kW)		
			Apkurei	Vēdināšanai	Karstā ūdens apgādei
Kopējais					
Sporta bāze „Dzintariņš” Krimuldas ielā 41, Daugavpilī		-24°C	160,00	-	210,00
					370,00

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Projektdējamais	Esošais	Nosaukums
		Dzeramā ūdensvads
		Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
		Splīdiena kanalizācija
		Lietus ūdenskanalizācija
		Sakaru kab.
		Sadzīves kanalizācijas aka
		Ūdensvada mezgls
		Ūdensvada aka
		Lietus ūdens uztvērējs
		Lietus ūdens kanalizācijas aka
		Siltumtrase esoš.
		Elektr. virszemes
		Elektr. pazemes 10kW
		Elektr. pazemes 0.4kW
		Ielu apgaismojums
		Siltumtrase projekt.
		Turpmāties cauruļvadi
		Apkalgaitas cauruļvadi

Visas atsaucē uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītās būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

Šī būvprojekta SAT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, ka arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.	Būvprojekta vadītājs	
	Irina Trosina	
	(vārds, uzvārds)	
	3-00324	
	(sertifikata Nr.)	
	(datums)	(paraksts)

MARKAS SAT RASĒJUMU SARAKSTS

Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
SAT-1	Siltumapgāde, ārējie tīkli. Vispārīgie rādītāji.	
SAT-2	Siltumapgāde. Ārējo siltumtīklu ģenplāns M1:500	
SAT-3	Siltumapgāde. Ārējo siltumtīklu garenprofils.	
SAT-4	Siltumapgāde. Siltumtrases mezgli. Mezgls 1, 2. Griezumi 1-1, 2-2.	
SAT-5	Siltumapgāde. Metinātā šūves plāns -shēma. Signālvādu shēma.	

SAT DAĻĀ IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējumi	Nosaukums	Piezīmes
	IZMANTOTIE DOKUMENTI	
LW ISO Izp.1	Grafiskie simboli	
	PIEVENOTIE DOKUMENTI	
IS-SAT	Iekārtu specifikācija	—

VISPĀRĒJAS NORĀDES

1. Projekta SAT daļa izstrādāta saskaņā ar izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajām LBN 208-15.* "Publiskas ēkas un būves", LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", SIA "POLIURS" katalogs A1 9.5-3.
2. Visas iekārtas montēt atbilstoši rūpnīcu ražotāju prasībām.
3. Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

SIA EDOS-M		Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634, juridiskā adrese: Raiņa 31, Daugavpils, LV-5401		Nr.03-06/16	
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		Objekts: "Sporta bāzes "Dzintariņš" Krīmuldas ielā 41, Daugavpils apkures sistēmas atjaunošana "			
Proj. daļas vad	I. Trosina			Stadija	Marka
Izstrādāja.	E. Kairišs			TP	SAT-1
				M 1:100	Reģ.Nr.