

# DAUGAVPILS ILTUMTĪKLI

Pašvaldības akciju sabiedrība  
"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401,  
Tālrunis +371 54-07533  
Fakss +371 54-07555  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)

Nordea Bank Finland Plc Latvija branch  
Norēķinu konts  
LV87 NDEA 000 0082040907  
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2011. gada "25". maija  
Uz 2011. Gada 12 maija

Nr. 1-11.1/980  
Nr.1-08/1476

Daugavpils Pilsētas  
Izglītības pārvaldes  
vadītājam  
O.Dukšinskai kundzei  
Saules ielā 7,  
Daugavpilī, LV-5401

## Par tehnisko noteikumu nosūtīšanu

Nosūtam Jums tehniskos noteikumus (turpmāk tekstā TN) Nr.1-010-11 objektam:  
„Siltuma mezgla rekonstrukcija Daigavpils 29. pirmsskolas izglītības iestādē pēc adreses  
Vienības ielā 38b

Ar cieņu,  
Valdes loceklis



M.Laudīņš

Borovskis 65407560

S A N E M T S  
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde  
"27" 05. 20 11. g.  
Ienāk. Nr. 1-08/1719

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-010-11****Objekts: „siltummezgla rekonstrukcijai 29. pirmsskolas izglītības iestādē,****pēc adreses Vienības ielā 38b, Daugavpilī”.**

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

apkurei, ventilācijai un karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni

2. Siltuma avots: **SC-1, 18 novembra ielā 2, Daugavpilī.**

2.1. karsts ūdens \_\_\_\_\_ MW  $t = 130 - 70\text{ }^{\circ}\text{C}$  ar nogriezumumu pie  $110\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. **Esošais siltuma mezgls**

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.

4.1. turpgaitas cauruļvadā **6.5. bar**

4.2. atgaitas cauruļvadā **4.5. bar**

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

- 5.1. Nepieciešamības gadījumā aprēķināt apkurei un karstā ūdens apgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
- 5.2. Savu telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ār sienas) paredzēt siltuma mezgla rekonstrukciju. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
- 5.3. Nepieciešamības gadījumā pārbaudīt siltumenerģijas siltumskaitītāju uz jauno slodzi, nepieciešamības gadījumā nomainīt. Siltumskaitītāja uzstādīšanu veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
- 5.4. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
- 5.5. Paredzēt karstā ūdens apgādes sistēmas sūkņa cirkulāciju.
- 5.6. Pieplūdes ventilācijas sistēmai paredzēt perspektīvo pieslēgšanu.
- 5.7. Esošas siltumapgādes sistēmas pārslēgt uz jauno siltuma mezglu.
- 5.8. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.
- 5.9. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
- 5.10. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2013. gada 25. maijam.

Valdes loceklis



M.Lauņiņš