


- Apzīmējumi**
- proj. el. sadalne
 - proj. ielu apgaismojuma balsts
 - proj. kabelu līnija 0.4kV PE caurulē (lelu apgaismojuma tīkls)
 - proj. rezerves caurule
 - proj. daļiņa aizsargcaurule

- PIEZĪMES:**
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas uzaicināt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, viņu klātbūtnē veikt šurfbēšanu projektējamā tīkla šķērsojumu vietās ar esošajām inženierkomunikācijām, lai noteiktu to faktisko izvietojumu. Pēc tam veikt šķērsojumus atbilstoši stabdrtiem un normatīviem.
 2. Būvdarbu veikšanas laikā ievērot visus esošās inženierkomunikācijas aizsardzības noteikumus.
 3. Projektējamās kabelis ierīkot zemē vismaz 0,7m dziļumā no zemes virsmas, bet krustojumu vietās ar ietvēm un nobrauktuvēm tam jābūt vismaz 1m dziļumā.
 4. Visus montāžas darbus veikt saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

Projektētājs:  Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202 Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404 tālr./fax 65441254,65221796 skaprojekts@inbox.lv	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Kommunālās saimniecības pārvalde”		Pasūtījums: Nr.2-9/201	
Būvproj. vad. ELT daļas vad.	T. Borovkova N. Griščenko		11.2014 11.2014	
Projektēja	N. Griščenko		11.2014	
Amats	Vārds, uzvārds		Paraksts	
Būvproj. vad.	T. Borovkova		11.2014	
ELT daļas vad.	N. Griščenko		11.2014	
Projektēja	N. Griščenko		11.2014	
Rasējums:	Stadija		Marka un numurs	
Āreja apgaismojuma tīkla trases plāns.	TP		ELT-1	
	Mērogs:		M1:500	
	Arhīva Nr.		D14-67D	