

DAĻAS SARAKSTS

NR.	DAĻAS NOSAUKUMS	LAPAS SKAITS
1	VISPĀRĪGĀ DAĻA	17
2	VĀJSTRĀVU UN ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA	16
3	BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS	3

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana aktīvās atpūtas parkā Esplanādē, Daugavpils pilsētā tehniskās dokumentācijas izstrāde

PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Projekts "Videonovērošanas sistēmas paplašināšana aktīvās atpūtas parkā Esplanādē, Daugavpils pilsētā tehniskās dokumentācijas izstrāde" izstrādāts atbilstoši pasūtītāja vēlmēm un spēkā esošiem normatīviem un saskaņots ar visām ieinteresējošajām organizācijām.

Projekta noteikumi:

Pirms darbu uzsākšanas izņemt rakšanas atļauju un uz vietas izsaukt visus ieinteresēto organizāciju pārstāvjus un atšurfēt esošas inženierkomunikācijas, kā arī darbus veikt nepieciešamo pārstāvju klātbūtnē. Pēc darbu pabeigšanas veikt trases sakārtošanu. Vertikālos un horizontālos attālumus starp projektējamām un esošām inženierkomunikācijām izpildīt saskaņā ar LBN 008-14.

Projektējamās kabelis guldīt 0,7-0,8 m dziļumā no zemes virsmas zaļajā zonā un ne mazāk kā 1 m zem braucamās daļas.











Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,2 m virs kabeļa ieklāt aizsarglentu ar brīdinājuma uzrakstiem;

Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā.






LAPU SARAKSTS

NR.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA /LAPA
1	TITULLAPA	1
2	VISPĀRĪGIE DATI, DAĻAS UN RASĒJUMU SARAKSTS	EST - 1
3	VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS STRUKTŪRSHĒMA	EST - 2
4	VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS ELEKTROAPGĀDES SHĒMA	EST - 3
5	VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS TĪKLU PLĀNS	EST - 4
6	CAURDURŠANA Nr.1	EST - 4.1
7	CAURDURŠANA Nr.2	EST - 4.2
8	CAURDURŠANA Nr.3	EST - 4.3
9	SKAPJA VNS-1 PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 5
10	WI FI IEKĀRTAS PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 6
11	VK-1 KAMERAS PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 7
12	VK-2, VK-3 KAMERU PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 8
13	VK-4, VK-5 KAMERU PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 9
14	VK-6, VK-7 KAMERU PIESLĒGŠANAS SHĒMA	EST - 10
15	VIDEONOVĒROŠANAS KAMERAS UZSTADĪŠANAS SHĒMA	EST - 11
16	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	EST - 12

ESS APZĪMĒJUMI

	Videonovērošanas skapis 600x400x300mm, krāsa RAL7035, uzst. uz zemes
	Stacionāra videokamera
	PTZ videokamera
	Kabelis UTP Cat.5e, ekranēts
	Elektroapgādes kabelis
	Optiskais kabelis SM 4 vai 8dzīslas
	Optiskais kabelis SM 4 vai 8dzīslas, elektroapg. kabelis proj. caurulē PE-Ø75 (1250N)
	Optiskais kabelis SM 8dzīslas, elektroapgādes kabelis esošā caurulē PE-Ø75 (750N)
	Kabeļu kanalizācijas aka ar PVC lūku, krāsa zaļa vai melna
	Zemējuma kontūrs

ELT APZĪMĒJUMI

	Uzskaites sadalne, projekt. atsevišķā projektā
	Apgaismojuma stabs ar gaismekliem, kurš ieprojekt. SIA "Aviton" "Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē" projektā
	Ārējas apgaismojuma elektrokabelis, kurš ieprojekt. SIA "Aviton" "Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē" projektā
	Caurule PE-Ø75 (750N), kura ieprojekt. SIA "Aviton" "Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē" projektā
	Rez. caurules gala vāku, kura ieprojekt. SIA "Aviton" "Apgaismojuma būvniecība aktīvās atpūtas parkā Esplanādē" projektā

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

1. MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI Nr 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI".
2. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 202-15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA".
3. ELEKTRONISKO SAKARU LIKUMS.
4. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 262-15 "ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI"
4. LATVIJAS BŪVNORMATĪVS LBN 008-14 "INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMS"
5. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.


Būvprojekta vadītājs: **Andris Rabša**  
(vārds, uzvārds)  
**3-00011, 72-M-28/10**  
(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta EST daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta EST daļas vadītājs: **Andris Rabša**  
(vārds, uzvārds)  
**3-00011, 72-M-28/10**  
(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

<div></div> <div>SIA „AnriCom” Jātnieku ielā 81-33, Daugavpils, LV-5410, LATVIJA E-pasts: anricom@icloud.com LR Uzņēmumu reģistra Nr. 41503053937 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10657-R</div>				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", Reģ.nr. 90009547852; Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401			Pasūtījuma Nr.: 2016-06	
				Objekts: Videonovērošanas sistēmas paplašināšana aktīvās atpūtas parkā Esplanādē, Daugavpils pilsētā tehniskās dokumentācijas izstrāde				
Rasējums:				VISPĀRĪGIE DATI, DAĻAS UN RASĒJUMU SARAKSTS				
AMATS	VARDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS					
BŪVPROJ. VAD.	A. Rabša		2016.04					
IZSTRĀDĀJA	Ž. Ivanova		2016.04					
				MĒROGS	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	LAPA	LAPAS
				-	EST	BP	1	12