

PERIODIKAS NODAĻAS TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība (m2)
1.	Periodikas zāle	76,70
2.	Periodikas arhīvs	52,90
3.	WC	2,60
	Kopā:	132,20

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Vienvietīga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;
- Divvietīga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;
- Trīsvietīga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;
- Četrvietīga kontaktligzda z/a, 230V, 16A, IP20;
- Vienvietīga kontaktligzda v/a, 230V, 16A, IP20;
- Kabeļa izvads, iekārtu pieslēgumam;
- Elektriskā sadalne

PIEZĪME:

Visām rozetēm, ja nav citu piezīmju, uzstādīšanas augstums no tīras grīdas ir 0,3m. Visu kabeļu instalāciju telpās veikt slēpti, sienu konstrukcijās. Sienu un griestu šķērsojumos kabeļus ievilkt PVC aizsargcaurulēs. Kabeļu trases plānā uzādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: **Latgales Centrālā bibliotēka.** Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401				Objekts: **Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas zāles tehniskais projekts.** Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401	**Izpildītāja Nr. 391 - 2015** **Pasūtītāja Nr. 20/2015**
Pr. vad.					Stadija: TP; Lapa: EL-3; Lapas: 6
Daļas vad.	A. Ulpke				
Izstrādāja	A. Ulpke			**Periodikas zāles plāns ar spēka elektriskajiem tīkliem**	**SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"** Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**
Mērogs	1:100				
INV. Nr.					