



# **PIEZĪMES:**

1. Vispārīgos norādījumus un lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Dzesēšanas sistēmas K1 aukstumapgādes cauruļvadus nepieciešams izolēt ar "Armaflex" cauruļvadu siltumizolāciju 12mm biezumā, bet kondensāta novadīšanas cauruļvadus - 8mm biezumā.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: Multifunkcionālais centrs. Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.			Pasūtījums: Nr. 352 - 2012 Līg.Nr. 41/2012		
							Stadija	Lapa	Lapas
							TP	AVK-4	
Inženieris	S.Lasinskis						Jumta plāna fragments		
Mērogs	1:100								
INV. Nr.									
							SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		