

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventilācijas, gaisa dzesēšans un mitruma parametru uzturēšanas projekts telpām Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras sadaļas zīmējumiem.

Tualetē paredzēta mehāniskā nosūces ventilācija sistēma N2 izmantojot sadzīves tipa ass ventilatorus ar iebūvētiem gaisa vienvirziena vārstiem un laika relejie. Ventilatorus ieslēgšanu paredzēts sabloķēt ar apgaismojuma ieslēgšanu attiecīgajā telpā (sk.projekta EL sadaļā).

2.stāva zālēs paredzēta gaisa dzesēšana (sistēma K1) izmantojot uz sienām uzstādītos dzesēšanas blokus ($Q_{dz}=3,5 + 3,5kW$). Āra dzesēšanas bloku (kompresors) paredzēts uzstādīts uz ēkas ārsienas.

Ventilācijas, dzesēšanas un mitruma uzturēšanas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī iekārtu un materiālu piegādātājfirmu prasībām.




LAPU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
AVK-1	Vispārīgie rādītāji	
AVK-2	1. stāva telpu plāns	
AVK-3	2. stāva telpu plāns	
AVK-4	Jumta plāna fragments	
AVK-5	Materiālu specifikācija.	

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta daļas vadītājs S.Lasinskis

Būvprojekta daļas vadītājs	S.Lasinskis
12.2012	50-1416
(datums)	(sertifikāta Nr.)
	(paraksts)

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniskai analogām iekārtām un materiāliem.

Pasūtītājs: Latvijas Centrālā bibliotēka. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401			Objekts: Grāmatu krātuve ar mobilo plauktu sistēmu un multifunkcionālais centrs. Rīgas ielā 22a, Daugavpīl.			Pasūtījums: Nr. 352 - 2012 Līg.Nr. 41/2012		
Pr. vad.	L. Šmits		20.12.12.	Vispārīgie rādītāji		SIA "Arhitekta L.Šmits darbnīca"		
Inženieris	S.Lasinskis		12.2012.			Būvkomersanta re#istrācija Nr. 2256-R		
Mērogs	—							
INV. Nr.								