

P.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
SISTĒMAS N 1, N 2				
1	Sadzīves ass ventilators "S&B", komplektā ar iebūvētu gaisa vienvirziena vārstu un laika releju			
	SILENT-100 CRZ	gab.	1	~230V
2	Ugunsizturīgs vārsts "Halton" BSD 125+GM	gab.	1	EI 30 ar mont.rāmi
3	Gaisa vads no cinkotā skārda Ø125mm	m	5,0	
4	Zonts virs gaisa vada Ø125mm	gab.	1	

SISTĒMA K 1				
1	Multi-split sistēma "AlpicAir", komplektā ar āra dzesēšanas bloku AM30-71HPDC1 un diviem iekšējiem blokā AWMI-35HPDC1	kompl.	1	~230V
2	Vadības pults	gab.	2	
3	Kondensāta sūknis	gab.	2	~230V
4	Vara caurules Ø8x1mm	m	30,0	
5	Tas pats, Ø12x1mm	m	30,0	
6	Tas pats, Ø18x1mm	m	20,0	
7	Cauruļvadu siltumizolācija "Armaflex" Ø8x12mm	m	30,0	
8	Tas pats, Ø12x12mm	m	30,0	
9	Tas pats, Ø18x8mm	m	20,0	

Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401		Projekts: Grāmatu krātuve ar mobilo plauktu sistēmu un multifunkcionālais centrs. Rīgas ielā 22a, Daugavpils.		Pasūtījums: Nr. 353 - 2012 Līg.Nr. 42/2012	
Inženieris	S.Lasinskis	Materiālu specifikācija		Stadija	Lapa
Mērogs	—			TP	AVK- 5
INV. Nr.					—
				SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	