



# TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS
1	Zāle
2	Zāle
3	WC

## PIEZĪMES:

- Vispārīgos norādījumus un lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
- Dzesēšanas sistēmas K1 aukstumapgādes cauruļvadus nepieciešams izolēt ar "Armaflex" cauruļvadu siltumizolāciju 12mm biezumā, bet kondensāta novadīšanas cauruļvadus - 8mm biezumā.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401			
Inženieris	S.Lasinskis	WCL	12.2012
Mērogs	1:100		
INV. Nr.			

Objekts:  
Multifunkcionālais centrs.  
Rīgas ielā 22a, Daugavpilī.

## 2. stāva telpu plāns

Pasūtījums: Nr. 352 - 2012  
Līg.Nr. 41/2012

Stadija	Lapa	Lapas
TP	AVK-3	



SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"  
Būvkomersanta reģistrācijas  
Nr. 2256-R