




Tilta griezums




Balsta virsskats



Tilta konstrukciju apgaismojuma  
gaismekļu grupa.  
Virs tilta balsta



Tilta konstrukciju apgaismojuma  
gaismekļu grupa.  
Starp tilta balstiem



Gaismekļa apzīmējums plānā	Modelis	Starojuma leņķis	Gaismas plūsma	Gaismas krāsa	Gaismekļu daudzums
1,5	ARCLUCE W5302 Moto 72W 5000K FS C/V	20°	6748Lm	5000 K (aukstā)	28 gab.
2,4	ARCLUCE W5105 Moto 72W 5000K FM	42°	5700Lm	5000 K (aukstā)	28 gab.
3	ARCLUCE W5115 Moto 72W 5000K FA	max 40°	4750 Lm	5000 K (aukstā)	14 gab.

KOPĀ: 70 gab.



-Gaismeklis ARCLUCE MOTO IP65, IK09, alumīnija korpusā (EN 47100), ar polimēru pārklājumu aizsardzībai no sāls un ūdens iedarbības, izturīgs pret UV iedarbību. Ar stikla ekrānu.  
Ar kontrolleri, ar 90° rotējošo kronšteinu.  
Svārs kopā ar kontrolleri=5,5 kg.

- Piezīmes:
1. Precīzāko apgaismojuma vizualizāciju skatīt pielikumā.
  2. Gaismekļu izvietojums pie pārējiem apgaismojuma balstiem ir analogisks.

 <div>SIA "Elpoli" Vienotais reģ. Nr. 41503021043 Būvkom. reģ. Nr. 1371-R  Jelgavas 1v, Daugavpils, LV-5404, Latvija tālr./fax. 65431154, e-mail: elpoli@inbox.lv</div>				Pasūtītājs: <b>DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"</b> , reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401					Pasūtījuma Nr. 33-2016	
				<b>Objekts:</b> <b>Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tiltam Daugavpilī</b>						
				Apgaismojumu armatūras izvietojums pie tilta konstrukcijām						
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASEJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS	
Būvpr. vad.	A.Drīžļionoks	02.2017.								
Projektētājs	D.Veļikovs	02.2017.			ELT	Tehniskā shēma	BM	2		