

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

22.02.2017. 749/32-1-10

13.02.2017. 1.2.-8/132

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektorei

I.Goldbergas kundzei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī,
pārbūvei

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – a/s "Latvijas Gāze") Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti objekta tuvumā, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.
3. Ja esošais gāzesvads atrodas pārbūvējamās teritorijas asfalta robežās, gāzesvadu armatūru kapes jānomaina uz „peldošām”.
Ja esošais gāzesvads atrodas ārpus pārbūvējamās teritorijas asfalta robežām, gāzesvadu armatūru kapes jāsiglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jāpazemina.
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un nomaiņu veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta realizācijai paredzētajiem līdzekļiem.
4. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
5. Topogrāfija un projekts jānosaka a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.

Komercpilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris

Svirkovičs 654 04009

J. Kuplovs-Oginskis