



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432 Tālrunis + 371 654-44565 AS "Swedbank"
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432 Fakss + 371 654-25547 konta Nr.
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401 e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

22.02.2017

Nr. 13-4/025

Daugavpils Pilsētas Dome

reģ. Nr. 90000077325

Uz _____ Nr. _____

Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

*TN objekta "Futbola laukuma Stadiona ielā 1,
Daugavpilī, pārbūve" būvprojekta izstrādei*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”, „Būvniecības likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
5. Būvprojektu saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.
6. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniegt SIA “Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.
7. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
8. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic SIA „Daugavpils ūdens”.
9. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas saņemt SIA “Daugavpils ūdens” atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai.

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOME

24.02.2017

Reģ. Nr. 799/1.2.-6

Ūdensapgādei


1. Iespējamā ūdensvada pieslēgšanas vieta – esošie Daugavpils Olimpiskā Centra iekšējie ūdensapgādes tīkli (pēc ūdens uzskaites).
2. Ūdensvada ievada diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
3. Ievada ielikšanas dziļums – ne mazāk par 2,0 m.

Kanalizācijai

1. Iespējamā kanalizācijas pieslēgšanas vieta – esošie kanalizācijas tīkli Daugavpils Olimpiskā Centra teritorijā.
2. Kanalizācijas izvada diametru noteikt būvprojekta izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Lietus kanalizācijas novadīšanai TN pieprasīt DPPI KSP (Saules ielā 5a).

Būvprojekta minimālā sastāva saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens".

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



Ģ. Kolendo

Egorchenkov 65422552