

		Objekts:		Datums:	Stadija:	Revīzija:
		Vienības nama Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma. Rīgas iela 22a, Daugavpils.		17.12.2015	BP	
Izstrādāja: D.Stiķe		UAT– STACIONĀRĀ ŪDENS UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTISKĀ SPRINKLERU SISTĒMA. TEHNOĻISKĀ DAĻA			Ug.sūkņu stacija	SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k.	Nosaukums	Marka	Ražotājs		Skaitis	Piezīmes
				Mērvienība		
1	<b>Sūkņi:</b>					
2	Elektrosūkņu komplekts ar automātiku un soft palaišanu; Q=235m <sup>3</sup> /h. H=3.6Bar; 45kW	SiFire EN 100/200-205-45/45/0 EEJ	"Wilo"	gab.	1	
3	<b>Elektroaizbīdnis:</b>					
4	Elektroaizbīdnis DN200			gab.	1	
5	Elektroaizbīdnis DN50			gab.	1	
6	<b>Signālvārsts:</b>		"Tyco"			<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
7	Kontroles signalvārsts ar apsaisti DN150	AV-1		gab.	1	
8	<b>Aizbīdnis:</b>					
9	Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN200			gab.	7	
10	Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN150			gab.	2	
11	Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN100			gab.	1	
12	Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN80			gab.	2	
13	Aizbīdnis ar signāla noņemšanu DN50			gab.	2	
14	Aizbīdnis DN100	OS&Y		gab.	1	
15	Aizbīdnis DN32			gab.	5	
16	<b>Pretvārsts:</b>					
17	Pretvārsts DN150			gab.	4	
18	Pretvārsts DN80			gab.	2	
19	Pretvārsts DN32			gab.	2	
20	<b>Elementi:</b>					
21	Dubļu filtrs DN150			gab.	2	
22	Sūkņu amortizātori DN150			gab.	2	
23	Ekscentriskā pāreja DN150/125			gab.	2	
24	Manometrs			gab.	3	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
25	Ūdenszvans ar DN20 cinkotu cauruli(25m) un rupjās atīrīšanas filtrs	WMA-1	"Tyco"	komplekts	1	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
26	Plūsmas mērītājs DN100	VENTURI	"Tyco"	gab.	1	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
27	Plūsmas relejs DN32	VSR-F	"Tyco"	gab.	1	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
28	Sūkņu spiediena devējs	CUSP	"Tyco"	gab.	3	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
29	Vārstu spiediena devējs	PS10-2A	"Tyco"	gab.	1	<a href="http://www.tyco-fire.com">www.tyco-fire.com</a>
30	Spiediena devējs uz ievadiem			gab.	2	
31	Uzmava ugunsdzēsības mašīnu pieslēgumam DN80			gab.	2	
32	Uzraksts "Ugunsdzēsības sūkņu stacija"			gab.	1	
33	Cauruļu fasondaļas sūkņu stacijā (līkumi, trejgabali, pārejas u.c.)			gab.	1	
34	<b>Tērauda caurule (gruntēta+krāsota):</b>					
35	Tērauda caurule DN200			t.m	8	DIN2458
36	Tērauda caurule DN150			t.m	12	DIN2458
37	Tērauda caurule DN80			t.m	12	DIN2440
38	Tērauda caurule DN32			t.m	6	DIN2440
39	Tērauda caurule DN25			t.m	6	DIN2440

40	<b>Cauruļvadu stiprinājumi:</b>		"Hilti"			<a href="http://www.hilti.com">www.hilti.com</a>
41	Cauruļvadu stiprinājumi DN200			t.m	6	
42	Cauruļvadu stiprinājumi DN150			t.m	10	
43	Cauruļvadu stiprinājumi DN80			t.m	4	
44	Cauruļvadu stiprinājumi DN32			t.m	4	
45	Cauruļvadu stiprinājumi DN25			t.m	4	
46	<b>Sprinkleri:</b>		"Tyco"			
47	Standarta laukuma sprinklers, standarta reakcija, lejupvērstis, misiņa K=80, 1/2" NPT, 5mm; 68°C	TY-B		gab.	4	
48	<b>Vītņu stienis:</b>		"Hilti"			<a href="http://www.hilti.com">www.hilti.com</a>
49	Vītņu stienis M12			t.m	10	
50	Vītņu stienis M8			t.m	12	

Specifikācijas beigas