

## ATBILDE UZ PRETENDENTA UZDOTO JAUTĀJUMU

*“Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija 2013.gada 26.jūlija sēdē ir izskatījusi pretendenta 26.07.2013. datumā uzdoto jautājumu un sniedz sekojošu atbildi:*

**JAUTĀJUMS:** *„Jūsu norādītajā specifikācija (trokšņu līmenis) - neatbilst nevienam no Latvijā zināmajām iekārtām, vai pastāv iespēja dB neliela korekcija līdz (+/-3 dB), ja nē tad lūgums precizēt kaut vienu iekārtu kas atbilstu šādām prasībām:*

*1. DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.*

*Dzesēšanas jauda: 5,8kw +/- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;*

*Sildīšanas jauda: 6,5kw +/- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;*

*Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A;*

*Max. iekšēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 25/40 dB(A) ;*

*Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;*

*Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;*

*Freons R410a;*

*Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu.*

*2.DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2012.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts.*

*Dzesēšanas jauda: 14kw +/- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;*

*Sildīšanas jauda: 16kw +/- 0,5 kw, ārējā bloka darba režīms no -10°C līdz +35°C;*

*Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R410A;*

*Max. iekšēja bloka trokšņa līmenis (max) minimālajā/maksimālajā ātrumā: 35/46 dB(A) ;*

*Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;*

*Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: no +16°C līdz +30°C ;*

*Freons R410a;*

**ATBILDE uz jautājumu:** *Ir pieļaujama dB neliela korekcija līdz (+/-3 dB).*

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Kursītis

Pilsētas apbūves galvenais būvinženieris  
Viktors Nikolajevs, tālr.: 65476062,  
mob.tālr.: 29441553,  
e-pasts: [viktors.nikolajevs@daugavpils.lv](mailto:viktors.nikolajevs@daugavpils.lv).