

	Darba instrukcija	INS.141.R2
		Lpp: 1 no 3
Izstrādāja: Elektronisko komunikāciju speciālists <i>[Signature]</i> /V. Aleksejevs/	Apstiprinu: Elektr. iekārtu speciālists <i>[Signature]</i> /A. Puškels/ Datums: 14.01.2013g.	

INSTRUKCIJA PAR GAJOKA TERITORIJAS UGUNSAIZSARDZĪBAS SIGNALIZĀCIJAS EKSPLUATĀCIJU

Izmaiņas

Nr.	Izmaiņu būtība
1	Sakarā ar iekšējās struktūras izmaiņām.
2	Saskaņā ar iekšējā 2012.g. audīta Nr.3

1. Mērķis

Informēt dežurējošo apsardzes personālu, materiāli atbildīgus darbiniekus un apkalpošanas personālu, kā lietot uguns aizsardzības signalizāciju.

2. Atbildība

Par Gajoka teritorijas uguns aizsardzības signalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbild elektrisko iekārtu speciālists A. Puškels, mob.t. 20229932. Par signalizācijas tehnisko apkopi un remontu atbild elektronisko komunikāciju speciālists V. Aleksejevs, mob. 29297002. Vīni rīkojas saskaņā ar spēkā esošiem: - Gajokas teritorijas „Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu” un Rīkojumu par uguns drošības pasākumiem uzņēmumā.

3. Instrukcija

1. Ikdienas uzraudzība :

a) Apsardzes posteņa dežurantam pārbaudīt vai uguns aizsardzības uztveršanas un kontroles panelis caurlaides telpā uzrāda nekustīgu stāvokli un deg apsargājamo zonu un telpu lampiņas.

Pārbaudīt vai uz paneļa caurlaides telpā deg indikācijas lampiņas:

- uz Apsardzes (Armed)
- Gatavs (Ready)
- El. barošana (Power)

b) Vajadzības gadījumā elektronisko komunikāciju speciālistam un apsardzes posteņa dežurantam pārbaudīt, ka sistēmas darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājuma, pārbaudes vai iedarbināšanas.

c) Ugunsgrēka gadījumā un signalizācijas ieslēgšanas gadījumā, uz pulta iedegas lampiņa „Fire” - „Ugunsgrēks”, ieslēdzas sirēna uz posteņa ēkas un uz apsargājamo objektu ēkas.

2. Signalizācijas uzstādīšana

a) Lai uzstādītu Uguns drošības sistēmu, vajag uz paneļa caurlaides telpā ievest kodu :

1 -2 -3 -4

Tad ieslēgsies indikatori : - Aizsargrežīms (Armed); Gatavs (Ready); El. Barošana (Power).

	Darba instrukcija	INS.141.R2 Lpp: 2 no 3
Izstrādāja: Elektronisko komunikāciju speciālists _____/V. Aleksejevs/	Apstiprinu: Elektr. iekārtu speciālists _____/A.Puškels/ Datums:	

b) Lai noņemtu no aizsardzības, vai pārtraukt sirēnas signālu, kad sākas trauksme, vajag ievest kodu : 1 – 2 – 3 - 4 , tad signalizācija ir atslēgta un sirēna nedarbojas .

3. Apsargājamo zonu saraksts:

1. ZONA - Administratīvā ēka (ēka Nr.1 uz teritorijas shēmas)
2. ZONA - Ūdensvada/Kanalizācijas tīklu, Realizācijas un kontroles nodaļas ēka.(ēka Nr.14 uz teritorijas shēmas)
3. ZONA - Materiālu Noliktava (ēka Nr.4 uz teritorijas shēmas).




4. Lokālas signalizācijas, kuras nav pieslēgtas pie kontroles paneļa apsardzes postenī.

a) Jauna autoremonta boksā No21. ugunsdrošības signalizācijas sirēna atrodas apsardzes posteņa virtuves istabā uz telefona skapja. Vietēja sirēna atrodas uz boksa No21 sienas(pie ieejas.)

4. Terminoloģija un nosaukumu saīsinājumi

- a) Ugunsdrošības apsardzes centrālais pulsts (Kontrolpanelis ESPRIT,NX-8) atrodas apsardzes postenī.
- b) Vietējās signalizācijas sirēnas (Skaņu-sarkanās gaismas ierīces) atrodas uz ēku fasādēm: Administratīvā ēka, Ūdensvada/Kanalizācijas tīklu,realizācijas un kontroles nodaļas ēka, Materiālu Noliktava).
- c) Vietējie ugunsdrošības pulsti atrodas apsargājamo ēku telpās.
- d) Kopēja Ugunsdrošības sirēna (Skaņu-sarkangaismas ierīce) atrodas uz apsardzes posteņa fasādes un dublē pārējās sirēnas, kuras atrodas uz apsargājamās ēkas:- Administratīvā ēka, Ūdensvada/Kanalizācijas tīklu un Realizācijas un kontroles nodaļas ēka, Materiālu Noliktavas ēka.

Amatpersonas, ar kurām nepieciešams saskaņot instrukciju vai izmaiņas instrukcijā :

Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums
Juris Sarkans		14.01.2013
Vladislavs Valuto		15.01.2013
Vadims Revins		14.01.2013
Sergejs Grinčuks		16.01.2013