

	Darba instrukcija	INS.151.R1 Lpp: 1 no 3
Izstrādāja: DA inženieris  /S.Grinčuks/	Apstiprinu: Tehniskais direktors  /J.Sarkans/ Datums: 25.08.2019	

INSTRUKCIJA PAR RĪCĪBU GADĪJUMOS, JA NO AUTOMĀTISKĀS UGUNSAIZSARDZĪBAS SISTĒMAS PIENĀK TRAUKSME SIGNĀLS PAR UGUNSGRĒKA IZCELŠANOS VAI SISTĒMAS BOJĀJUMU

Izmaiņas

Nr.	Izmaiņu būtība
1	<i>Iepriekšējo izlaidumu nebija</i>

1.Mērķis

Informēt dežurējošo apsardzes personālu, struktūrvienību vadītājus, materiāli atbildīgus darbiniekus, struktūrvienību maiņas operatorus, tehnoloģisko personālu un uzņēmuma darbiniekus, kā rīkoties, ja no automātiskās uguns aizsardzības signalizācijas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai signalizācijas bojājumu.

2. Atbildība

Par instrukcijas izpildīšanu un pareizu rīkošanu uguns aizsardzības signalizācijas ieslēgšanas gadījumā atbildīgs katrs darbinieks, kas pamanīja signalizācijas ieslēgšanu.

Atbildīgas personas par ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ekspluatāciju:

a) **ūdensgūtnu un ūdens attīrīšanas iekārtu un Gajoka teritorijā** - elektrisko iekārtu speciālists A.Puškels, mob. t. 20229932.

Atbildīgs par ugunsgrēka signalizācijas tehnisko apkopi un remontu nozīmēts elektronisko komunikāciju speciālists V.Aleksejevs, mob. t. 29297002.


b) **kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā** - elektrisko iekārtu speciālists V.Griņenko mob. t. 20229916.

Atbildīgs par ugunsgrēka signalizācijas tehnisko apkopi un remontu nozīmēts elektronisko komunikāciju speciālists V.Popkovs. mob. t. 26641837.

3. Instrukcija

Signalizācijas ieslēgšanas gadījumā uz signalizācijas pulta iedegas lampiņa „FIRE” - „Ugunsgrēks” (kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā - “Trauksme”), mirgo apsargājamas zonas indikators un ieslēdzas skaņas sirēna.

Dežurējošam personālam, apsardzes darbiniekam vai citai personai, kas pieņēma trauksmes signalizācijas signālu pienākums ir :

	Darba instrukcija	INS.151.R1 Lpp: 2 no 3
Izstrādāja: DA inženieris _____ /S.Grinčuks/	Apstiprinu: Tehniskais direktors _____ /J.Sarkans/ Datums: _____	

3.1. Noteikt pēc signalizācijas pulta, no kurās apsargājamās zonas atnāca trauksmes signāls.

3.2. Nekavējoties doties uz trauksmes zonu (ēka vai telpa) un noskaidrot trauksmes signāla cēloni. Līdzī jābūt mobilais telefons.

3.3. Vienlaikus, nekavējoties paziņot iecirkņa vadītājam par trauksmes signālu un, ja nepieciešams, saskaņot pieklūšanu ēkai vai telpai un tālākās rīcības.

Signalizācijas iedarbināšanas cēloni var būt :

a) Ugunsgrēks, b) Piedūmošana, kas nevar izraisīt ugunsgrēku (piemēram, smēķēšanas dūmi, metināšanas darbu dūmi u. c.), c) Signalizācijas instalācijas bojājumi, elektroenerģijas traucējumi.

Ugunsgrēka gadījumā :

a) Nekavējoties paziņot par ugunsgrēku ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112 vai 01.

b) Rīkoties saskaņā ar punktu 2.7. „SIA „Daugavpils ūdens” instrukcijas par ugunsdrošību” DINS. 102. un „Rīcību plāna ugunsgrēka izcelšanas gadījumā.”

Piedūmošanas gadījumā:

Ja signalizācijas iedarbināšanas cēlonis ir piedūmošana, kas nevar izraisīt ugunsgrēku, objekta vadītājam organizēt pasākumus piedūmošanas cēloņu novēršanai un telpu ventilācijai.

Signalizācijas instalācijas bojājumu vai elektroenerģijas traucējumu gadījumā:

Ja signalizācijas iedarbināšanas cēlonis ir signalizācijas instalācijas bojājumi vai elektroenerģijas traucējumi, dežurējošam personālam vai citai personai, kas pieņēma trauksmes signalizācijas signālu, nekavējoties paziņot par notikušo atbildīgai personai par ugunsgrēka signalizācijas ekspluatāciju: - A.Puškelim tel. 20229932 (Gajoka teritorija un Ūdensgūtnes objekti) . - V.Grinenko tel. 20229916 (kanalizācijas attīrīšanas iekārtas)

Atbildīgam personām nekavējoties veikt pasākumus signalizācijas darbu atjaunošanai un uzstādīšanai apsardzes režīmā. Par signalizācijas iedarbināšanu veikt ierakstu ugunsaisardzības sistēmas iedarbināšanas un bojājumu uzskaites žurnālā.