

Iepirkuma procedūra

“Būvdarbu veikšana nekustāmā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, iepirkuma ID Nr.DŪ-2016/2.”

(identifikācijas numurs DŪ-2016/2)

Daugavpilī, 2016.gada 5.februārī

Papildus informācija Nr.1


Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana nekustāmā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”, identifikācijas numurs DŪ-2016/2, nolikumu:

Jautājums:	Atbilde:
1. Kāda ir asfalta ceļa un ietves seguma atjaunošanas struktūra (Finanšu piedāvājuma veidnē – lapa B2, B 2.3. un B 2.4. punkti)	Asfalta ceļa un ietves seguma atjaunošanas veidi un struktūra atbilstoši DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” prasībām. Informācijas nolūkam var izmantot standarta rasējumu seguma atjaunošanai (pielikumā).
2. Precizēt darbojoša kanalizācijas kolektora dziļumu (Finanšu piedāvājuma veidne – lapa B2, B 2.84.punkts).	Finanšu piedāvājuma veidnes B2 B2.84.apakšpunktā noteiktā darbojoša kanalizācijas kolektora dziļums – līdz 2,0 m.

Pielikumā: Standarta rasējums seguma atjaunošanai uz 1 lp.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I.Kalniņa
65447815



A. Semjonovs